



Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "GAZMED"		Numer dokumentacji	
Procedura Projektowa w Krokowie		P205/2016	
BRANŻA	Gaz, medyczne	STADIUM	PW
INWESTOR	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	41-200 Sosnowiec	ul. Szpitalna 1
OBIEKT	PAMIŁON SZPITALNY	41-200 Sosnowiec	ul. Zegadłowicza 3
TEMAT	AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA		
TREŚĆ	Instalacje zewnętrzne gazów medycznych i sygnalizacji alarmowej		
PROJEKTANT	Int. Alutik	SPRAWDZICIEL	Int. J. Krysa
PROJEKTANT	Int. J. Kłodzień	SPRAWDZICIEL	S. Dudziak
OPRACOWAŁ	Int. L. Wiercicki		nr rysunku 1/21

GAZMED

- Oznaczenia:**
- 1 – Stacja zaporowa, tlenu ciekłego
 - 2 – Rezerwowa stacja rozprężania tlenu
 - 3 – Stacja rozprężania podtlenku azotu i dwutlenku węgla
 - 4 – Stacja sprężarek powietrza medycznego
 - 5 – Stacja pomp próżni medycznej
 - MK – Manometr różnicowy z przystawką kontaktową no zbiorniku tlenu ciekłego
 - SA-SSZZ – Sygnalizator Stanów Źródła Zasilania
 - (0) – rurociąg
 - 0 – tlen
 - przewód sygnalizacyjny
- UWAGA:**
- 1 W promieniu 5m od zbiornika tlenu ciekłego droga betonowa, nie dopuszcza się lokalizacji krotek, sciekowców, studzienek, itp.
 - 2 W pobliżu zbiornika, tlen ciekłego zainstalować hydrant pożarowy i oświetlenie zbiornika

