

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn.13.05.2016r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego
pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciepłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Wyjaśnienia Zamawiającego 3

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 36

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że urządzenia medyczne jak poniżej, wymienione w dokumencie pn. *Zal.-nr-15-Przedmiary-robót-technologie-wyposażenie-ruchome/Branża elektryczna*, to te same urządzenia, które są wymienione w załączniku nr 4.1.1?

| 10 | URZĄDZENIA MEDYCZNE | | | | |
|------|---------------------|--|-----|--------------|---------------|
| 213 | Dostawa materiałów | Dostawa urządzeń medycznych Kolumnowa anestezyjologiczna - Movita Lift z windą | szt | | |
| d.10 | | 6 | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 214 | Dostawa materiałów | Dostawa urządzeń medycznych Sufitowa jednostka zasilająca na Salę Intensywnej Terapii - PONTA S /S | szt | | |
| d.10 | | 12 | szt | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 215 | Dostawa materiałów | Dostawa urządzeń medycznych Sufitowa jednostka zasilająca na wybudzeniową - PONTA S | szt | | |
| d.10 | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 216 | Dostawa materiałów | Dostawa urządzeń medycznych Kolumna chirurgiczna Movita | szt | | |
| d.10 | | 6 | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 217 | Dostawa materiałów | Dostawa urządzeń medycznych Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna Polaris 600 z wbudowaną kamerą i wysięgnikiem na monitor medyczny | szt | | |
| d.10 | | 6 | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 218 | Dostawa materiałów | Dostawa urządzeń medycznych Lampa zabiegowa Polaris 50 sufitowa | szt | | |
| d.10 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

Odpowiedź:

Tak. Wyprecyfkowany asortyment wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 37

Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie jak poniżej, wymienione w dokumencie pn. *Zal.-nr-15-Przedmiary-robót-technologie-wyposażenie-ruchome/Branża sanitarna/Przedmiar robót wod kan*, wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedź:

Tak. Wyprecyfkowany asortyment wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 38



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

ul. Zegadłowicza 1

41-219 SOSNOWIEC

ul. Szpitalna 1

tel. (32) 4130 100

fax (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
SĄDZIE REJONOWYM
W KATOWICACH
W WŚCHOD
DZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
GOSPODARSTWA
OWEGO POD NUMEREM
0000476320

PITAL ZAKŁADOWY
53 847 000,00 ZŁ

Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie jak poniżej, wymienione w dokumencie pn. *Zał.-nr-15-Przedmiary-robót-technologie-wyposażenie-ruchome/Branża sanitarna/przedmiar robót wod kan,* jest powiązanie z wyposażeniem z załącznika nr 4.1.3?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 39

Jeśli poniżej wymienione wyposażenie jest powiązane z wyposażeniem opisanym w załączniku nr 4.1.3, prosimy Zamawiającego o wskazanie, które pozycje z przedmiaru zostały opisane w formie tabel w załączniku nr 4.1.3 a które nie posiadają opisu tabelarycznego?

| | | | | |
|--------|-------------------|--|-----|----|
| 1.3.20 | Kalkulacja własna | Pistolet Selecta z własnym pojemnikiem sprężonego powietrza. | szt | 2 |
| 4.1 | Element | Armatura i urządzenia | | |
| 4.1.1 | Kalkulacja własna | Myjnia dezynfektor TOP LINE 14b - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.2 | Kalkulacja własna | Myjnia dezynfektor TOP LINE 60 do obuwia szpitalnego - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.3 | Kalkulacja własna | Myjnia dezynfektor TOP LINE 10 - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.4 | Kalkulacja własna | Zmywarko - wypazarka - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.5 | Kalkulacja własna | Myjnia ultradźwiękowa UMD-642 - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.6 | Kalkulacja własna | Myjnia dezynfektor seria 46-4 - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.7 | Kalkulacja własna | Pluczka dezynfektor seria 421 - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.8 | Kalkulacja własna | Stół roboczy typu SRZ-120 z wbudowanym zlewem 1-komorowym ze stali nierdz., z półka dolną - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.9 | Kalkulacja własna | Stół roboczy typu SRZ-160 z wbudowanym zlewem 1-komorowym ze stali nierdz., z półka dolną - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.10 | Kalkulacja własna | Stół roboczy typu SRZ-180 z wbudowanym zlewem 1-komorowym ze stali nierdz., z półka dolną - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.11 | Kalkulacja własna | Stół roboczy typu SRZ-200 z wbudowanym zlewem 1-komorowym ze stali nierdz., z półka dolną - dostawa i montaż | szt | 2 |
| 4.1.12 | Kalkulacja własna | Stół roboczy typu SR-120 ze stali nierdz., z półka dolną - dostawa i montaż | szt | 3 |
| 4.1.13 | Kalkulacja własna | Stanowisko do opasek gipsowych SOG-2 220x70 - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.14 | Kalkulacja własna | Dygestorium nastolowe - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 4.1.15 | Kalkulacja własna | Pluczka dezynfektor - dostawa i montaż | szt | 2 |
| 4.1.16 | Kalkulacja własna | Umywarka chirurgiczna dwustanowiskowa - dostawa i montaż | szt | 12 |

Odpowiedź:

Pozycje od 4.1.1 do 4.1.7 oraz pozycję 4.1.16 opisano w załączniku 4.1.3, pozycje pozostałe, tzn. od 4.1.8 do 4.1.15 nie zostały opisane w ww. załączniku.

Pytanie 40

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości wyposażenia opisanego w załączniku nr 4.1.3.

Odpowiedź:


Należy ująć ilości wyposażenia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Opisy zawarte w załącznikach 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 są jedynie dodatkową informacją szczegółową i nie stanowią pozycji przedmiarowych.

Pytanie 41

Prosimy Zamawiającego o informację z jakiego materiału mają być wykonane szafki stojące i wiszące oraz blat na szafkach, wymienione w dokumencie pn. *Zał.-nr-15-Przedmiary-robót-technologie-wyposażenie-ruchome/Architektura i Konstrukcja, pozycja 14.13 SZAFY, LADY I WYPOSAŻENIE MEBLOWE?*

Odpowiedzi:

Szafki te, zarówno stojące jak i wiszące mają być wykonane z płyty stolarskiej laminowanej obustronnie w standardzie jak meble kuchenne, blaty z płyty typu postforming laminowanej laminatem o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie i dezynfekcję, gładkim, matowym w kolorze jasnoszarym. Szafki stojące wykonane na stalowych nierdzewnych nóżkach o regulowanej wysokości (co najmniej 20 cm), bez zabudowy z listwy cokołowej-odslonięte. Kolor korpusów szafek i frontów biały matowy, uchwyty minimalistyczne stalowe nierdzewne, łatwo zmywalne kształty.

4 up. Zarząd
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ I WYKONAWCZYCH

 mgr Ela Kwaśnicka