



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

"SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 21.09.2009r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane w obiektach SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3, w podziale na 2 części tzw. Zadania.

Znak sprawy **ZZP-2200-63/09**.

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną zwracamy się z zapytaniem, czy nastąpiły jakieś dodatkowe ustalenia w związku z oględzinami, czy materiały przetargowe pozostają bez zmian?

**Odpowiedź:**

Dla właściwej kalkulacji kosztów w zakresie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, Zamawiający precyzuje niżej wymienione pozycje kosztów:

1. uszczegółowienie danych dotyczących malowania:
  - malowanie szybu,
  - malowanie kabiny,
  - malowanie drzwi.
2. uszczegółowienie danych dotyczących oświetlenia:
  - oświetlenie szybu,
  - oświetlenie przestrzeni przed drzwiami w piwnicy.
3. uszczegółowienie danych dotyczących zabezpieczeń:
  - zabezpieczenie drzwi kabinowych (poprzez fotokomórki),
  - zabezpieczenie klapy w dachu kabiny,
  - zabezpieczenie (osłona) elementów ruchomych (koła, przeciwwaga, obciążka).

W załączeniu przekazujemy kopię protokołu UDT z dnia 28.05.2009r. z zaleceniami do wykonania.





Działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia się termin składania ofert z dnia 22.09.2009r. do godz. 10.00 na dzień **23.09.2009r. do godz. 10.00** i termin otwarcia ofert z dnia 22.09.2009r. godz. 10.30 na dzień **23.09.2009r. do godz. 10.30**. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
"Szpital Miejski" w Sosnowcu

**DYREKTOR**

Zbigniew Swoboda

01

	<b>URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO</b> Oddział w Dąbrowie Górniczej		Lp. 7
	<b>Protokół</b> badania okresowego		28.05.2008 Data badania: <del>24.05.2007</del>
Eksploatujący: <b>2733049</b>	<b>SPZOZ SZPITAL MIEJSKI</b> <b>W SOSNOWCU</b>  SZPITALNA 1 41-219 SOSNOWIEC	Urządzenie <b>DŹWIG</b> (rodzaj, typ): <b>towarowy z obsługą</b>  Wytwórca: <b>ZUD WARSZAWA</b> Numer fabr./rok budowy: <b>8583 / 1963</b> Numer ewidencyjny: <b>3105000707</b> Udźwig: 500 kg      Ilość przystanków: 2	2733049
Lokalizacja urządzenia: SOSNOWIEC ul. Zegadłowicza kuchnia			
1. Wymagania odniesienia: rozp. MG PIPS z 29.10.2003 (Dz.U.Nr 193, poz. 1890), Procedura UDT Nr T.D. 7/1			
2. Wynik badania: pozytywny.			
3. Uwagi, zalecenia, niezgodności, wyposażenie pomiarowo-badawcze, badana wersja montażowa :  Próby ruchowe wykonano z wynikiem pomyślnym. Przedłożono protokół 39/08 z 09.05.2008 z badania skuteczności działania ochrony przeciwporaż. oraz z badania stanu rezystancji izolacji obwodów elektrycznych - pomyślny . Pomiar wykonał Janusz Szuma upr. nrG-1/D/470/69/07 A. Stwierdzono niezgodności 1) wystające przyciski sterownicze w kabinie nie są osłonięte kołnierkami-możliwość przypadkowego wciśnięcia co jest niezgodne z par.9 ust.2 2) brak przycisku STOP w podszybiu co jest niezgodne z § 13 ust.2 4) brak drzwi kabinowych lub innych zabezpieczeń(np fotokomórki), brak osłon elementów ruchomych wmaszynowni, na kabinie i w podszybiu(koła,przeciwwaga), niezamykana kłapa w dachu kabiny co jest niezgodne z par.15ust.3 5) brak drabinki do podszybia, brak barierki na dachu kabiny brak krawężników przy otworach w podłodze maszynowni ,brak osłony przeciwwagi co jest niezgodne z par. 18 ust.2 6) niewystarczające zabezpieczenie zamków bezpieczeństwa DR-2 (odkręcenie dwóch wkrętów powoduje wyłączenie go z działania) co jest niezgodne z par. 15 ust 4pkt 3 7) brak oświetlenia szybu co jest niezgodne z par. 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 191, poz.1596 ze zm.). B. Poleca się dostosować urządzenie do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy w terminie jednego roku Badanie w obecności -konserwator Józef Kozłowski upr. nr 05/2590 IIEM, K/05/00051/02 -upoważniony przedstawiciel eksploatującego Janusz Pazoła -operator Jolanta Ślizankiewicz upr. nr O/05/00278/03 -obecność obsługującego podczas badania potwierdził podpisem Pan Janusz Pazoła			
4. Termin następnego badania: Okresowe: maj 2009  Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem, zgodnie z wymaganiami odniesienia.			
5. Potwierdzenie odbioru protokołu (eksploatujący lub osoba upoważniona)  		6. Pieczęć i podpis inspektora Urzędu Dozoru Technicznego   inż. Andrzej Dylewski	
Niniejszy protokół może być powielany, nie inaczej niż w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.			