



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 16.09.2009r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane w obiektach SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3, w podziale na 2 części tzw. Zadania.
znak sprawy **ZZP-2200-63/09**.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie ostatniego protokołu z zaleceniami UDT.

Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy skan protokołu UDT.

Pytanie 2

Czy wymianie podlegają również wyłączniki końcowe i krańcowe oraz wyłącznik główny dźwigu?

Odpowiedź:

Wymianie podlegają zarówno wyłączniki końcowe i krańcowe oraz wyłącznik główny dźwigu.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie szybu w celu oględzin jego stanu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni szyp w celu oględzin jego stanu technicznego.

W związku z powyższym wyznacza się termin wizji lokalnej na dzień 17.09.2009r. godz. 10⁰⁰.

Zainteresowanych Wykonawców zaprasza się w w/w terminie do siedziby Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 – sekretariat.

Pytanie 4

Czy konieczna jest instalacja tablicy mikroprocesorowej?

Odpowiedź:

Tablica mikroprocesorowa jest niezbędna z uwagi na dalsze planowane prace modernizacyjne dźwigu.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
“Szpital Miejski” w Sosnowcu
DYREKTOR
Zbigniew Swoboda



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Oddział w Dąbrowie Górniczej

Protokół
badania okresowego

Data badania: 07.05.2009

Eksploatujący: **SPZOZ SZPITAL MIEJSKI
W SOSNOWCU**
2733049

Urządzenie (rodzaj, typ): **DŹWIG
towarowy z obsługą**

2733049
**SZPITALNA 1
41-219 SOSNOWIEC**

Wytwórca: **ZUD WARSZAWA**

Lokalizacja urządzenia:
SOSNOWIEC ul. Zegadłowicza kuchnia

Numer fabr./rok budowy: **8583 / 1963**

Numer ewidencyjny: **3105000707**

Udźwig: 500 kg Ilość przystanków: 2

1. Wymagania odniesienia: rozp. MG PiPS z 29.10.2003 (Dz.U.Nr 193, poz.1890), , Procedura UDT Nr PS-01/42

2. Wynik badania: **pozytywny.**

3. Uwagi, zalecenia, niezgodności, wyposażenie pomiarowo-badawcze, badana wersja montażowa :

Próby ruchowe wykonano z wynikiem pomyślnym.
Przedłożono protokół 34/09 z 04.05.2009 z badania skuteczności działania ochrony przeciwporaż.
oraz z badania stanu rezystancji izolacji obwodów elektrycznych - pomyślny . Pomiar wykonał
Janusz Szurma upr. nr G-1/D/470/69/07
W kabinie wywiesić listę osób uprawnionych do obsługi dźwigu.

W celu umożliwienia eksploatującemu wykonania zaleceń protokołu z dn 28.05.2008 tj.usunięcia niezgodności z rozp.
Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 191, poz.1596 ze zm.)
oraz wykonania modernizacji dźwigu -wymiany sterowania dźwigu wraz z instalacją wewnątrz szybu , skraca się
termin następnego badania okresowego do dnia 31.12.2009

Badanie w obecności

-konserwator Józef Kozłowski upr. nr 05/2590 IIEM, K/05/00051/02

-upoważniony przedstawiciel eksploatującego Arkadiusz Żaczek

-obsługujący Halina Michałkiewicz upr. nr 15605 ID

-obecność obsługującego podczas badania potwierdził podpisem Pan Arkadiusz Żaczek

Pracodawca jest zobowiązany dostosować urządzenie do wymagań zawartych w rozdziale 3 rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)
W przypadku zwiększonego ryzyka związanego z eksploatacją urządzenia możliwe jest wydanie decyzji
wstrzymującej jego eksploatację.
Jednocześnie zobowiązuje się eksploatującego do poinformowania obsługujących i konserwujących urządzenie o
zagrożeniach wynikających z niespełnienia minimalnych wymagań.

4. Termin następnego badania:

Okresowe: grudzień 2009

Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem,
zgodnie z wymaganiami odniesienia.

5. Potwierdzenie odbioru protokołu (eksploatujący lub osoba upoważniona)

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Arkadiusz Żaczek

6.

Pieczęć i podpis inspektora

Niniejszy protokół może być powielany, nie inaczej niż w całości,
za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.