

OBJAŚNIENIE SYMBOLI CZĘŚCI OBJĘTEJ INNYM OPRACOWANIEM:

Z1 – zasobnik c.w.u. WCP –3000/5 10bar wewnętrznie emaliowany
NP – naczynie przeponowe Refix DE300
P1,P2 – pompa Grundfos UPS 32–30 F B
P3,P4 – pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25–40 B
WC – wymiennik ciepła typu para+woda JAD X 6.50.08.72
ZKL – zawór klapowy D650N z siłownikiem 230A –5
ZRE – zawór regulacyjny HU211VG DN 50 z siłownikiem ANT4011SK

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
SS – stacja solarna K.48
NPS – naczynie przeponowe instalacji solarnej Reflex S300
r.Cu – rura miedziana (ø średnica zewnętrzna x grubość ścianki)

OZNACZENIA PRZEWODÓW:
Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotemperaturowy)
Powrót instalacji solarnej (glikol niskotemperaturowy)
Istniejące instalacje oraz urządzenia nie objęte projektem

r.Cu – rura miedziana (ø średnica zewnętrzna x grubość ścianki)
r.st. – rura stalowa (DN średnica nominalna rury)
r.st.oc. – rura stalowa ocynkowana (DN średnica nominalna rury)

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32–440 Sułkowice

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Bogdan Tylka mgr inż. Paulina Natkaniec mgr inż. Marcin Niebylski mgr inż. Anna Przybył mgr inż. Krzysztof Wojas			09.2009
Projektował	mgr inż. Lesław Ogłaski	4318/61,285/93		09.2009
Sprawdził	mgr inż. Wanda Piekarczyk	321/78		09.2009

Format A3+ | Skala 1:50 | Faza Proj. bud.

Obiekt: Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3

Temat: Rozmieszczenie urządzeń i rozprowadzenie przewodów –rzut pomieszczenia technicznego i kotłowni

Nr rys. 03

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)