

UWAGA:
Przewody łączące stacje solarne i kolektory słoneczne należy wykonać z rur i kształtek miedzianych o średnicach jak na rysunku. W układzie solarnym wszystkie przewody biegnące na zewnątrz obiektu należy izolować izolacją HT Armacell odporną na temperatury do 120 stopni Celsjusza. Natomiast przewody biegnące wewnątrz budynku należy izolować izolacją Gulfiber o grubości 20 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych kitem plastycznym.

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotemperaturowy)
Powrót instalacji solarnej (glikol niskotemperaturowy)

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32–440 Sułkowice

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Bogdan Tylka mgr inż. Marta Leśniak Tomasz Michałczak mgr inż. Marcin Niebylski			09.2009
Projektował	mgr inż. Lesław Gębski	4318/61,285/93		09.2009
Sprawdził	mgr inż. Wanda Piekarczyk	321/78		09.2009
Format A2	Obiekt: Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3			Faza Proj. wyk.
Skala 1:200	Temat: Rzut dachu – rozmieszczenie 192 kolektorów na dachu obiektu			Nr rys. 02

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)