



OZNAČENIE SYMBOLI:  
P1, P2 – pompa Grundfos UPS 32–30 F B  
P3, P4 – pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25–40 B  
F1–F6 – czujniki temperatury automatyki  
ZK1 – zawory kłapowe  
ZRE – zawory regulacyjne mieszające

OZNAČENIA PRZEWODÓW:  
— przewody elektryczne zasilające urządzenia  
--- przewody czujników automatyki  
--- istniejące instalacje oraz urządzenia nie objęte projektem

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	inż. Bogusław Jędrzejewski	MAP/0098 /PWOF/04		09.2009
Format A3	Objekt: Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3, 41–200 Sosnowiec			Faza Proj. bud.
Skala ---	Temat: Schemat technologiczny			Nr rys. 01
Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				