

Szafa SK1.2


Regulator

RSP 101

| | | |
|--------------------------|-------|-------------|
| YDY 3x1,5 LIYCY 2x1,5 | RC2.1 | (RC9.1.2-3) |
| REGULATOR CIŚNIENIA | | |
| YDY 3x1,5 LIYCY 2x1,5 | RC2.2 | (RC9.1.2-4) |
| REGULATOR CIŚNIENIA | | |
| YDY 3x1,5 LIYCY 2x1,5 | OC2 | (OC9.1.3-2) |
| OGRANICZNIK CIŚNIENIA | | |
| YDY 3x1,5 LIYCY 2x1,5 | EL2 | (EL9.1.5-2) |
| ELEKTRODA POZIOMU | | |
| YDY 3x1,5 LIYCY 2x1,5 | RT2 | (RT9.1.7-2) |
| REGULATOR TEMPERATURY | | |
| 2x YDY 3x2,5 | PG2 | (PG9.2.1-2) |
| PALNIK GAZOWY | | |
| YDY 4x1 | ZK2 | (Z9.11-2) |
| ZAWOR | | |
| YDY 3x1,5 LIYCY 2x1,5 | RO2 | (RO9.10-2) |
| REGULATOR ODSALANIA | | |

Uwaga

W nawiasach podano numerację technologiczną

| | | | |
|---|-----------|---|----------------------|
| GENERALNY PROJEKTANT: | | BWP sp. z o.o. | |
|  BUDOWNICTWO WYKONAWCZYSTWO PROJEKTOWANIE | | ul. Strzemeszyńska 248 42-530 Dąbrowa Górnicza tel. 32 260 17 19 662 135 701 662 134 997 www.e-bwp.pl email: sekretariat@e-bwp.pl | |
| INWESTOR: SPZZOZ "SZPITAL MIEJSKI" W SOSNOWCU Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3 | | | |
| OBIEKT: SPZZOZ "SZPITAL MIEJSKI" Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3 | | | |
| TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowej stacji wymienników ciepła i kotłowni gazowo-olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. | | FAZA: P.B. | SKALA: - |
| NAZWA RYSUNKU: Schemat instalacji elektrycznej - SK1.2 regulator | | DATA 06-2009 | |
| PROJEKTANT: | | BRANŻA: IE | |
| IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAW. | PODPIS | SPECJALNOŚĆ: |
| inż. T. Jaśkiewicz | 79/77/Op | | INST. ELEKTRYCZNE |
| NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI. | | | TOM: - |
| | | | NR RYS: 09 |