



**UWAGA:**  
Ze względu na brak możliwości kompletnego zainstalowania obwodów oraz rozbudowę instalacji wewnątrz szpitalnych zasilanych z rozdzielni R1 i R2 projektuje się pola rezerwowowe z których należy zasilić ewentualne obwody nie zaznaczone na schemacie.

W trakcie remontu należy uporządkować tablice rozdzielcze - nadać im oznaczenia jak jednolite oznaczenia, np. jak w tabeli odplywów.

Ze względu na brak informacji na temat mocy na poszczególnych tablicach w tabelkach zaznaczono moce tylko nowoprojektowanych obwodów

W trakcie modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej szpitala należy wykonać rozdział odbiorów na grupy:

- wymagające rezerwowania ze względów medycznych,
- nie wymagające rezerwowania ze względów medycznych,

Istniejące tablice bez rozdziału grup ze względu na wymagania dot. rezerwowania należy włączyć w sekcję rezerwowaną

**UWAGA**  
Sterowanie wyłącznikami  $Q_{21}$  i  $Q_{22}$  realizowane z poziomu układu APZ oznaczonego SZR.2.

Na etapie realizacji wykonać weryfikację doboru wartości wkładek bezpieczeństwa i nastaw zabezpieczeń przeciążeniowych dla wyłączników kompaktowych.

[illegible]

**ARINET**

ARINET Concept - Knowledge  
in Technology 27/11  
44-18 00 00 00  
Włocławek / Fax: 0-22 30 145 30  
e-mail: [kontakt@arinet.com.pl](mailto:kontakt@arinet.com.pl)

[illegible]