Nr odplywu	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa odplywu	Zasilanie z istniejącego pionu zasilającego	Ochronnik przeciwprze-pięciowy	Wskaźnik napięcia	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.10)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5,09)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.08; 5.07; 5.06;5.05)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.04)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.03;5.02)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.01;5.21)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.12)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.13; 5.14;)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.15; 5.16)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.18; 5.19;5.20)	Gniazdo 1-faz. (pom. 5.17;5.22)	Zasilanie SZKGM	Oświetlenie (pom. 5.10; 5.09)	Oświetlenie (pom. 5.08;5.07; 5.06;5.05; 5.04)	Oświetlenie (pom. 5.03;5.02; 5.01)
Moc [kW]	17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	35	-		<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



Nr odplywu	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Nazwa odplywu	Oświetlenie (pom. 5.12; 5.13; 5.14)	Oświetlenie (pom. 5.15; 5.16);	Oświetlenie (pom. 5.18; 5.19; 5.20; 5.21)	Oświetlenie nocne	Oświetlenie ewakuacyjne	REZERWA	Oświetlenie 5.22 -komunikacja łącznik "a"	Oświetlenie 5.17 -komunikacja łącznik "a"	REZERWA	REZERWA	Zasilanie instalacji przyzywowej w pom. 5.13	Zasilanie baterii bezdotykowych	REZERWA	Urzadzenie do mycia i dezynfekcji pom. 5.15	Zasilanie PEL1 PEL 2	Zasilanie PEL3 PEL4	Zasilanie wentylatora W1,W2,W3, WB;WC1;WC2	REZERWA
Moc [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



UKŁAD TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż arch. Halina Piotrowska - Hirszberg

OBIEKT	SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU , UL. SZPITALNA 1 BUDYNEK BOCZNY
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FRAGM. V PIĘTRA ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY - RZUT POZIOMY Rozdz. napięcia podstawowego 0,4kV-TND. Schemat strukturalny.
AUTOR	mgr inż Adam Kaim upr. SLK/0734/POOE/05
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż Adam Kulczyński upr. SLK/0729/POOE/05
DATA 03.2012	SKALA -:-
	NR RYS E-01