


HMM		-oprata HELIOS HM RS z modułem adresowym zalewykowany do wysokosci 2,5m. LED: 31W, IP65, produkcyj Awex
H8		-oprata kierunkowa jednostromia HELIOS RS z modułem adresowym z pilgotagiem 15,8W, IP65, produkcyj Awex
H08		-oprata kierunkowa dwustromia HELIOS DS z modułem adresowym z pilgotagiem 1P65, produkcyj Awex

1. Instalację oświetlenia należy powiadzić przerwamiem kablowym VD/3x1,5mm
2. W puszkach rozdzielczych należy zastosować sztykadozaki VMGO.
3. Instalacje należy powiadzić po istnieniu korytarzy kablowych.
4. Przy przejściach przez stropy oraz ślany stosować rurki osłonne.
5. Oprawy montować w kąt DTR producenta.
6. Ze względu na gęstość zabudowę rur instalacyjnych pod stropem oprawy montować na zewnątrz lub do konstrukcji wsporczej instalacji wentylacji.
7. Oprawy zasilać z przypisanym rozdzielnic

					Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu	
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - poziom piwnicy						
Investor: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu						
Plan instalacji			Nr rys. E-01			
Projektował: A. Kaim	Data: 04.2012	Forma: A2	Pozdziałka: -	Skala: 1:200	Ilość arkuszy: 1	Nr projektu U-191
BiuRO PROJEKTOW I REALIZACJI e-mail: adam.kaim@gmail.com ELPROJEKT tel. 512-464-912						