



<i>OZNACZENIA</i>	<i>Okno oddymiające</i>	<i>Okno oddymiające</i>
<i>SCHEMAT</i>		
<i>S w świetle</i>	<i>1400</i>	<i>1250</i>
<i>H w świetle</i>	<i>1600</i>	<i>1500</i>
<i>III piętro</i>	<i>2 (przy seg. B)</i>	<i>4(seg. A i C)</i>
<i>Okno oddymiające musi spełniać warunek powierzchni czynnej oddymiania min. 5% powierzchni klatki schodowej. 28.2m² max. co daje 1.41m² czynnej powierzchni oddymiania</i>		<i>pow. klatek schod wynosi 24.5m², pow. czynna oddymiania 1.23m²</i>