

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, 25.04.2016



ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W odpowiedzi na złożone zapytanie do zaproszenia do składania ofert na dostawę filtrów do urządzeń do klimatyzacji Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie ilości kieszeni w przypadku filtrów kieszeniowych lub informację, czy ilość kieszeni ma zostać dobrana zgodnie z normą PN EN 779? Ilość kieszeni związana jest z zużyciem materiału, więc ma wpływ na cenę proponowanych filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ilość kieszeni zgodnie z normą PE EN 779.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie rodzaju oraz grubości ramy filtrów kieszeniowych tzn. rodzaj: metal lub tworzywo?; grubość ramy 20mm lub 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza metal lub tworzywo, grubość ramy filtrów 25mm.

Pytanie nr 3

Prosimy o weryfikację poz. 35 czy chodzi o filtr kompaktowy panelowy w klasie F9 592x592x300mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga filtra typu Multiform lub równoważny. W załączeniu przesyłamy zdjęcie filtra.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy istnieje możliwość zmiany terminu realizacji z 5 dni roboczych na: 7 dni roboczych w przypadku filtrów kieszeniowych oraz kasetowych i 14 dni roboczych w przypadku filtrów absolutnych oraz kompaktowych, ponieważ filtry te wymagają dłuższego procesu produkcyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin dostawy filtrów HEPA do 14 dni oraz dla pozostałych filtrów do 8 dni.

SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112


www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
63 847 000,00 ZŁ



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Pytanie nr 5

W temacie sukcesywnej dostawy zamówionych filtrów tj: Czy dopuszczalny jest inny termin niż 5 dni roboczych dla sukcesywnej dostawy filtrów (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem? Czy inny termin jest możliwy?

Jako przedstawiciel firmy KS Klima-Service a.s. w Polsce mogę zapewnić najkrótszy termin dostarczenia zamówionych filtrów pozostających w magazynie do dyspozycji szpitala w terminie siedmiu dni roboczych. Pierwsza dostawa filtrów może być zrealizowana w terminie do 30- tu dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Czy nasze terminy są przez Państwo do zaakceptowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin dostawy filtrów HEPA do 14 dni oraz dla pozostałych filtrów do 8 dni.

Pytanie nr 6

W temacie filtrów absolutnych H13 typ FA-13/50 tj. czy głębokość filtra 305x610 i 535x535 jest standardową głębokością i wynosi 78 (mm), czy jest to niestandardowa głębokość i wynosi 80 (mm)?

Odpowiedź: Filtry absolutne H13 typ FA-13/50 posiadają standardową głębokość która wynosi 78mm.

Pytanie nr 7

Poz. 36 Taśma BPF do szybkiego montażu

Proszę o wyjaśnienie jaka to taśma

Odpowiedź: Taśma BPF jest typową do uszczelniania łączów kanałów oraz pokryw central wentylacyjnych.

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień:
28.04.2016.

dyrektor
DS. FINANSOWO-ADMINISTRACYJNYCH
SZPITALA

mgr Robert Mędrak



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
63 847 000,00 ZŁ