



Sosnowiec, 26.04.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W odpowiedzi na złożone zapytanie do zaproszenia do składania ofert na dostawę filtrów do urządzeń do klimatyzacji Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Prosimy o udzielenie większej ilości informacji na temat taśmy BPF 10x4 mm, której potrzebują Państwo 500 m. Podane informacje są niewystarczające co uniemożliwia nam poprawne skalkulowanie kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taśmy w rolkach 20m z przekładką papierową.

Pytanie nr 2

Dotyczy konstrukcji dla filtrów absolutnych:

Standardowo rama w filtrach absolutnych jest w MDF wkład minipleat. Proszę o akceptację poniższego wykonania:

Dla grubości 78mm minipleat 58mm

Dla grubości 292mm minipleat 120mm

Odpowiedź: Filtry absolutne mają posiadać konstrukcję standardową tj. dla grubości 78mm minipleat 58mm, a dla grubości 292mm minipleat 120mm.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
63 847 000,00 ZŁ

DYREKTOR
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI
CZŁONEK Zarządu

mgr inż. Włodzisław Janilowicz

DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK Zarządu

mgr Robert Mędrala