



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

ww.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
72 847 000, 00

ADT-2160-78-4/17

Sosnowiec, dn 2017 08. 3 1

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na Serwis układów chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3

Pytanie nr 1

Zmiana § 2 pkt.5 umowy:

Oferent wnioskuję o następującą zmianę zapisów umowy w § 2 pkt.5:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie wskazanym w ust.4, jeżeli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej normy stężenia bakterii Legionella w wodzie jest wynikiem okoliczności od niego niezależnych, w szczególności:

1. w szczególności zmiany parametrów wody spowodowane np. awarią sieci wodociągowej jeżeli w tym okresie zapewnił prawidłową pracę układów wykorzystywanych do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w oparciu o instalację do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru
2. jeżeli wystąpił brak ciągłości pracy generatora dwutlenku chloru z powodu braku reagentów, a comiesięczna wizyta serwisowa nie została przeprowadzona przez Wykonawcę w związku z opóźnieniem lub nie dokonaniem płatności faktury proforma przez Zamawiającego. W tym przypadku okres odpowiedzialności Wykonawcy wyniesie 6 miesięcy od uruchomienia urządzenia po postoju.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wnioskowanych zmian w zakresie zapisów umowy w § 2 pkt.5

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
DYREKTOR

lek. med. Artur Nowak
Menadżer

DYREKTOR
DS. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr inż. Aneta Kawka