OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- C — -K418.D-O EVG IP20 dostropowa, klosz mleczny - mocowanie do sufitu podwieszonego
- D — -SDS.418 EVG IP54 nastropowa, klosz mleczny - mocowanie do stropu
- D* — -SR.418 V-AD EVG IP20 nastropowa, raster - mocowanie do stropu
- E — -SR.418 P-A IP20 nastropowa, praca przy komputerze - mocowanie do stropu
- E* — - K.418 P-A EVG IP20 dostropowa, praca przy komputerze - mocowanie do sufitu podwieszonego
- F — -D225.2x26H EVG IP44C dostropowa, łazienki, toalety - mocowanie do sufitu podwieszonego
- G — -BASE 2x 9W IP44 (plafon do montażu na ścianę), kinkiet nad lustra - mocowanie do ściany
- J — -CO1 136 EVG IP65 nastropowa, magazyny - mocowanie do stropu
- EW1 — -OP2-S8TA1N IP65 z piktogramem, mocowanie do ściany
- o — PRO10LED OL-PE1-L72-10

	Łącznik jednobiegunowy
a b	Łącznik świecznikowy jenodbiegunowy
	Łącznik bistabilny

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Halina Piotrowska - Hirszberg

OBIEKT	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU, UL. SZPITALNA 1	
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FRAGM.V PIĘTRA ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY - RZUT POZIOMY Instalacja oświetlenia. Plan instalacji.	
AUTOR	mgr inż Adam Kaim upr. SLK/0734/POOE/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż Adam Kulczyński upr. SLK/0729/POOE/05	
DATA 03.2012r.	SKALA 1:100	NR RYS. E-0