



**Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 04.05.2012r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **ROBOTĘ BUDOWLANĄ „ Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn.**

1. **Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku bocznego Szpitala na potrzeby Oddziału Geriatrycznego.**
2. **Przebudowa pomieszczeń V piętra budynku bocznego Szpitala pod potrzeby Oddziału Dermatologicznego”, znak sprawy ZZP-2200-27/12.**

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

W związku z rozbiórką stropu w celu wykonanie nowych schodów konieczne będzie wykonanie zabezpieczenia (pełnego deskowania) istniejącej klatki schodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa kondygnacji znajdującej się poniżej – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z wykonaniem ww. zabezpieczeń;

Odpowiedź :

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną .Zgodnie z załączoną do dokumentacji projektowej STW i OR – Roboty budowlane 01 i 02 „Wstęp i Wymagania Ogólne” pkt. 2.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy tj. :

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego wykonywania prac na IV i V piętrze? – znacząco skróci to czas wykonywania zadania i usprawni wykonywanie robot instalacyjnych ;

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac jednocześnie na IV i V piętrze.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie dokładnych parametrów negatoskopów, który mają zostać dostarczone na przedmiotowe zadanie (zwłaszcza – czy wymagany jest negatoskop wysokiej częstotliwości):

Odpowiedź :

Parametry negatoskopu : np model - Negatoskop NGP-21 produkcji Ultra-Viol lub równoważny. Zamawiający nie wymaga negatoskopu wysokiej częstotliwości , ale dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4

W związku z zapisem rozdziału IV pkt. I ppkt. c SIWZ – czy Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, kierownik robót instalacyjnych i kierownik robót elektrycznych) dysponowali w zakresie swoich specjalności uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń?

Odpowiedź :

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. Zmianami, ze względu na kubaturę obiektu (powyżej 1000 m³) Zamawiający wymaga aby kierownik budowy oraz kierownicy robót posiadali uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
p.o. DYREKTORA

Sergiusz Kurpiński