
0.5 POM. TECHNICZNE
0.5 PRZEDSIONEK
0.7 SERWEROWNIA
0.10 MAG. MATERIAŁU CZYSTEGO
PROJEKTOWANE PRZEJŚCIE DO SEGMENTU "A"
0.4 WC PERSONELU PRZEDSIONEK
0.29 POK.SOCJALNY PERSONELU
0.30 ŁAZIENKA PERSONELU
0.31 SZATNIA PERSONELU
0.32 ŁAZIENKA PERSONELU
0.34 SERWEROWNIA
K-2 KLATKA SCHODOWA
0.11 POM. PORZĄDKOWE
0.33 SZATNIA PERSONELU
0.36 WENTYLATO - WNIA
0.35 UPS
0.50 POM. NA SPRZĘT
0.3 POM.NA WÓZEK DO TRANSPORTU ZWŁOK
0.2 POM.TECHNICZNE
K-1 KLATKA SCHODOWA
0.1 POM. NA SPRZĘT
0.8 ODBIÓR MATERIAŁU BRUDNEGO
0.9 MAG. MATERIAŁU CZYSTEGO
0.12 WIATROŁAP
0.13 MAG. CZYSTEJ BIELIZNY
0.14 POM. BIUROWE
0.15 EKSPEDYCJA BRUDNEJ BIELIZNY DO PRALNI
0.16 PRZEDSIONEK ŚLUZA
0.17 POM. NA ODPADY MEDYCZNE
0.18 POM. NA ODPADY MEDYCZNE
0.19 POM. PORZĄDKOWE
0.20 WIATROŁAP
0.1p POM. GOSPODARCZE
0.49 KORYTARZ KOMUNIKACJA
0.48 WENTYLATOROWNIA
0.47 POM.TECHNICZNE - WARSZTAT
0.21 POM.TECHNICZNE SZAFY MEDYCZNE /
0.22 POM.BRUDNYCH WÓZKÓW I PO.UBRANIOWE
0.24 POM.CZYSTE WÓZKÓW PO.ŁÓŻKOWE
0.28 ODBIÓR NARZĘDZI DO STERYLIZACJI
0.37 SZATNIA PERSONELU - REJ.ZGONÓW/EK.
0.39 POM.BIUROWE
0.41 POM.BIUROWE
0.43 STACJA POMP PRÓŻNI MED.
0.44 STACJA SPRĘŻAREK POWietRZA MEDYCZNEGO
0.46 POM.TECHNICZNE ROZDZIELNI OŚWIETLENIOWEJ
0.23 MYCIE WÓZKÓW / SPRZĘTU /
0.25 CZYSTEJ BIELIZNY
0.26 ODBIÓR BRUDNEJ BIELIZNY Z BLOKU
0.27 SZWG.TOWAROWY
0.38 ŁAZIENKA PERSONELU
0.42 KORYTARZ KOMUNIKACJA
0.40 POM.BIUROWE
0.45 POM.PERSONELU TECHNICZNEGO
ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ TECHNICZNO-GOSPODARCZYCH
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA SEGMENT B
ZNW2 Qch=75750 W Δp=41,20 kPa
ZNW8 Qch=19340 W Δp=11,60 kPa
ZNW3 Qch=75750 W Δp=41,20 kPa
ZNW5 Qch=33720 W Δp=13,20 kPa
ZNW8 Qch=44690 W Δp=16,30 kPa
ZNW18 Qch=11230 W Δp=3,80 kPa
ZNWu Qch=76930 W Δp=42,40 kPa
Kombi2 1,40 DN32
Kombi2 6,00 DN65
Kombi2 7,90 DN65
Kombi2 5,80 DN65
Kombi2 2,00 DN40
Kombi2 2,80 DN50
Kombi2 3,00 DN60
DN 40 11230 W
DN 80 76930 W
DN 80 75750 W
DN 50 19340 W
DN 65 33720 W
DN 150 303220 W
DN 65 44690 W
DN 150 347910 W
DN 40 10500 W
DN 50 21730 W
DN 100 98660 W
DN 125 174410 W
DN 125 193750 W
DN 150 269500 W
P1
P2
Przejście ppoż.
Naczynie wzbiorcze N200, Reflex
PIONOWY KANAŁ CZERPNI POWIETRZA
PIONOWY KANAŁ WYRZUTNI POWIETRZA
PIONOWY KANAŁ WYRZUTNI POWIETRZA
Rozmieszczenie urządzeń instal. gazów medycznych wg proj.branżowego
Rozmieszczenie urządzeń instalacji elektrycznej wg proj.branżowego
Rozmieszczenie otworów w posadzce ogólnej płycie kanału
Rozmieszczenie otworów w posadzce ogólnej, ściankach kanałów i ścianach wg proj. branżowych i technologii
Podłoga techniczna - podniesienie
Podłoga techniczna - podwieszona
Podłoga techniczna - podwieszona
Podłoga techniczna - podwieszona