


* Projekt przewiduje dostarczenie zaworów trójdrogowych wraz z centralami wentylacyjnymi.
Przy zamawianiu urządzeń należy uwzględnić wyżej wymienioną opcję.
* Klimakonwektory dostarczone są w komplecie z zaworami trójdrogowymi chłodniczymi oraz grzewczymi wraz z siłownikiem

12	Zawór odpowietrzający	DN15	4
11	Łącznik amortyzacyjny	DN150	2
10	Naczynie wzbiorcze o pojemności nominalnej 200 litrów	V=200 litrów/ 6 bar	1
9	Zawór spustowy ze złączką do węża	DN15	1
8	Złącze samoodcinające	1"	1
7	Zawór spustowy	DN32	1
6	Zawór bezpieczeństwa membranowy	3/4 "	1
5	Filtr siatkowy kolnierzowy	DN150	1
4	Zawór odcinający kolnierzowy	DN150	3
3	Termometr bimetaliczny	0oC/+60oC	2
2	Manometr z kurkiem	M100:0–1,0MPa	3
1	Agregat wody lodowej wraz z zesp. pompowym i skraplaczem, 4 sprężarkowy, wyk. zewn.	Q=350kW	1
Ozn.	Nazwa	Typ	Ilość



GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Temat PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM
AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA

Inwestor Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Obiekt PAWILON SZPITALNY
41-200 Sosnowiec ul. Zagadłowicza 3,

Projektował mgr inż. Wojciech Ciepliński nr upr. 450/02		
Sprawdził mgr inż. Janusz Piechowicz nr upr. 444/02		

Rysunek Rozwinięcie instalacji klimatyzacji

Branża sanitarna	Faza PW	Data styczeń 2016	Skala 1:100	Nr rys. K04
---------------------	------------	----------------------	----------------	-----------------------

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.