centrala sygnalizacji pożaru

drukarka

akumul.



Oznaczenie kabli:

- y - YnTKSYekw1x2x0,8 (linie pętli)
- a - YnTKSY2x2x0,8 (monitoring klap)
- b - HTKSH4x2x0,8 (linie przycisków oddymiania)
- f - HTKSHekw1x2x0,8 (połączenie sieciowe)
- d - YDY3x1 (zasilanie klap odcinających 230VAC)
- c - YDY2x1 (zasilanie trzymaczy drzwiowych)
- h - HDGs2x1 (sterowania)
- g - HDGs2x1,5 (linie sygnalizatorów)
- s - HDGs3x1,5 (linie siłowników klap oddymiania)
- t - HDGs2x2,5 (linie zasilania sygnalizatorów)

OZNACZENIA:

- ● – ręczny przycisk oddymiania
- CK – centrala sterowania klapami oddymiającymi
- F – moduł wejściowo–wyjściowy 2we/1wy (4we/2wy) – 230 V
- St – moduł wejsciowo–wyjściowy (4we/2wy)
- ⊠ – sygnalizator akustyczno–optyczny
- 12 – moduł wyjściowy (12wy)
- ZB – zasilacz buforowy
- ⊠ – klapa odcinająca
- 1.30 – opis elementu pętli: 1–nr pętli 30–numer elementu w pętli
- R – czujka dymu w gnieździe z przekaźnikiem
- ⊠ – puszka połączeniowa PH90
- R,K – czujka dymu konwencjonalna

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3
Inwestor	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 SOSNOWIEC ul. Szpitalna 1
Obiekt	PAWILON SZPITALNY ul. Zegadłowicza 3 ; 41-200 SOSNOWIEC
Projektant.	mgr inż. Stanisław Latos Upr. L-0508/01
Projektant	mgr inż. Waldemar Kluczyński Upr. 77/P/2004
Sprawdził	mgr inż. Wiesław Latos Upr. 204/2000
Rysunek	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - SCHEMAT IDEOWY
Branża / Faza / Data / Skala / Nr rys.	NN / PW / Styczeń 2014 / bs. / SAP-07

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.