

LEGENDA:


- Tasma Cu 35x0,05 zatopiona w wylewce soomopiziumujacej
- Szyna ekwipotencjalna
- Tasma FeZn 25x3 montowana na uchwytych do sciany
- Tasma FeZn 20x3 montowana do koryt kablowych
- Szyna ekwipotencjalna

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Instalacja TN-S: Samoczynne Wyłączenie Zasilania
Instalacja IT: Kontrola Stanu Izolacji
Samoczynne Wyłączenie Zasilania

UWAGI:

- W salach operacyjnych oraz w pomieszczeniach przygotowania pacjenta wykonać połączenia wyrównawcze obojch mas metalowych przez połączenie z szyną PA (EC): wykładzin antyelektrostatycznych, drzwi, szaf, konstrukcji metalowych, przewoźników, metalowych rur instalacji.
- W półprzewodzącej masie soomopiziumujacej zatopić tasmę Cu 35x0,05mm i połączyć z szyną PA (EC). Przewody PE gniazd wtyczkowych w przypadku odległości gniazda od transformatora większej niż 25m łączyć bezpośrednio z szyną PE, przy pomocy przewodu Dyżo 4.
- Polączenie pomiędzy szyną PA (EC) i PE oraz pomiędzy szyną PE sal i szyną PE przy tablicy wykonać przy pomocy przewodu Lgżto. Polączenie pomiędzy szyną PA (EC) i PE wykonać jako rozłączne.
- W salach operacyjnych oraz w pomieszczeniach przygotowania pacjenta zainstalować gniazda ekwipotencjalne (uziemiające) połączone z szyną PA (EC) przewodem typu Dyżo 6.
- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z planem gniazd wtyczkowych.
- Szyny PA (EC) i PE umieścić we wnękach w ścianach pomieszczeń, w puszkach podtynkowych z dostępem dla służb elektrycznych. Puszkę zamaskować estetycznymi drzwiczkami.



PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
GORGON TM		40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26 tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392 archgorgon@poczta.onet.pl www.archgorgon.pl	
BIURO ARCHITEKTONICZNE			
Temat			
PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH			
Inwestor			
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1			
Obiekt			
PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec, ul. Zagadłowicza 3			
Projektował		Opracował	
inż. Andrzej Czмок		inż. Tomasz Mania	
nr upr. 753/76		nr upr. OPL/0405/POOE/08	
Sprawił		tech. Adam Szymiczek	
mgr inż. Bogdan Krakosz		tech. Piotr Wójciewicz	
nr upr. 54/96			
Rysunek			
Instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień – rzut parteru.			
Branża	elektryczna	Faza	PB
Data	listopad 2014	Skala	1:100
Nr rys.	E-07		

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukcje i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.