

LEGENDA:

- Zwód niski – drut stalowy ocynkowany FeZn ø8 ułożony na wspornikach betonowych
- Drążek izolacyjny
- Iglica odgromowa h=...m
- Iglica odgromowa h=0,5m (montaż na opierzeniu attyki)
- Zacisk krzyżowy
- ZK Złącze kontrolne na dachu
- Wypust zasilający 1-fazowy 230V
- Wypust zasilający 3-fazowy 400/230V

UWAGI:

1. Klasa zewnętrznego urządzenia piorunochronnego wg PN-EN 62305/2008 – III.
2. Zwody poziome niskie DFeZn ø8 na wspornikach betonowych, wysokość prowadzenia zwodów – min. 12cm.
3. Wewnątrz słupa umieścić taśmę FeZn 20x3 (po stronie zewnętrznej słupa) i zapewnić ciągłość połączenia elektrycznego na całej jej długości. Na wysokości dachu wyprowadzić taśmę ze słupów i połączyć za pomocą połączeń śrubowych ze zwodami instalacji odgromowej na dachu. Na poziomie fundamentów połączyć taśmę trwale (poprzez spawanie) z uziomem fundamentowym.
4. Zwody poziome w postaci drutu FeZn ø8 układać na podstawach betonowych oraz jako podczepione za pomocą uchwytów rynnowych do blaszanego opierzenia attyki. Na opierzeniu co ok. 6-7m wystawić iglice odgromowe o wysokości 0,5m.
5. Zasilanie podgrzewanych wpustów dachowych wyprowadzić z tablicy zasilania gwarantowanego.

Szczegół wykonania zwodów pionowych





PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat: PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO, OIOM I PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH

Inwestor: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Obiekt: PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3

Projektował: inż. Andrzej Czmok nr upr. 753/76		Opracował: inż. Tomasz Mania nr upr. OPL/0405/POOE/08	
Sprawdził: mgr inż. Bogdan Krokosz nr upr. 54/96		tech. Adam Szymiczek tech. Piotr Wójtowiec	

Rysunek: Plan zewnętrznego urządzenia piorunochronnego – rzut dachu.

Branża	Faza	Data	Skala	Nr rys.
elektryczna	PB	listopad 2014	1:100	E-09

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.