



Moc zainstalowana:
Pzains = 76,888 kW
Moc zapotrzebowana:
Pzapotr = Pzains x K_j
K_j = 0,7
Pzapotr = Pzains x K_j = 76,888 x 0,7 = 53,82kW
Pzapotr = 53,82 kW
System ochrony przy uszkodzeniu:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

TABLICA TB - SCHEMAT 1/1
Układ sieci: TN-S

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU DARMIEJ PRALNI SZPITALNEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI OŚRODKA SZKOLENIA I REHABILITACYJNEGO DŁA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT ŻYCIA W SOSNOWCU PRZY UL. SZPITALNEJ 1		INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów Racibórz ul. Kamienna 21 tel. 324150254		PBW	ITE	03
temat projektu		SCHEMAT TABLICZY BEZPIECZNIKOWEJ TB			10.2013	1:100
inwestor		SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU, 41-219 SOSNOWIEC UL. SZPITALNA 1			data	skala
projektant		tech. Zdzisław Ozimek nr upr. 627/88			2 - 10 / 2013	
opracował		inż. Ania Olejnik-Lizak				
sprawdził		mgr inż. Mieczysław Pawlik nr upr. 62/84			nr projektu	
program kreśl.		Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-08BY				