



OZNACZENIA:

- 32 x 4,4 - instalacja zimnej wody użytkowej - przewody z polietylenu sieciowanego, typu PE-X-a, firmy UPONOR (podno średnicę zewn., nuty x grubość ścianki)
- 32 x 4,4 - instalacja ciepłej wody użytkowej - przewody z polietylenu sieciowanego, typu PE-X-a, firmy UPONOR (podno średnicę zewn., nuty x grubość ścianki)
- 16 x 2,2 - polietylenu sieciowanego, typu PE-X-a, firmy UPONOR (podno średnicę zewn., nuty x grubość ścianki)
- DN25, stiel - instalacja hydrauliczna, przewody stalowe ocynkowane, (podno średnicę nuty)
- 1" - charakterystyczny punkt instalacji wodnej
- 1" - zawór odcinający, czworoboczowy DN15 firmy Perflexim lub odpowiednik
- 1" - istniejące zawory odcinające
- 1" - zawór termosygnalizacyjny cyrkulacyjny typu MTCV, wersja DN15, firmy DANFOSS lub odpowiednik
- 1" - zawór zwrotny grzewczy, firmy PEREXIM lub odpowiednik

- B1 bateria umywalkowa stojąca, mieszająca jednodźwigniowa typu NEFFIT firmy KFR lub odpowiednik
- B2 bateria zlewumywalkowa stojąca, mieszająca jednodźwigniowa typu PIKRTT firmy KFR lub odpowiednik
- B3 bateria zlewumywalkowa nacienna, mieszająca jednodźwigniowa typu PIKRTT firmy KFR lub odpowiednik
- B4 bateria natryskowa ścienna, jednodźwigniowa, seria BARTT Natrysk przesuwny typu WMS z węzłem metalowym i rączką typu ECHO, chromowane firmy KFR lub odpowiednik
- B5 bateria mieszająca jednodźwigniowa lekarska firmy HYDROSTOP lub odpowiednik
- ZL zawór czepialny ze złączką do węzła DN15
- WC1 zestaw WC KOMPAKT VARLUS z miską z odpływem uniwersalnym i spłuczką 3/6 l oraz deską sedesową Varlus - wolnoopadającą firmy KOLO lub odpowiednik
- WC2 zestaw WC z miską lewą z odpływem pionowym, ze spłuczką ceramiczną kompaktową NOVA TOP przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z przyciskiem dwudzielnego spłukiwania 3/6 l oraz deską sedesową twardą z tworzywa Duroplast, firmy KOLO lub odpowiednik
- WC3 Schemionat Basic - natryskowa spłuczka ścienna firmy KOLO lub odpowiednik

UWAGI:

- Rurociągi zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.
- Na podłogach do baterii stojących, WC zmywak i pralki zabudować zawory czworoboczowe odcinające

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA POWIESZCZEN W BUDYNKU DAWNEJ PRALNI SZPITALNEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI OSRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB W WIEKU POWYZEJ 60 LAT ZYCIA W SOSNOWCU PRZY UL. SZPITALNEJ 1		INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów Racibórz, ul. Kamienna 21 tel. 324150254		PBW	IS	4
temat projektu	INSTALACJA WODY - ROZWINIĘCIE			faza	branża	nr rys.
				10.2013		1:50
inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU, 41-215 SOSNOWIEC UL. SZPITALNA 1			data		
projektant	inż. Stanisław Boduszek nr upr. 58693			2 - 10 / 2013		
opracował	mgr inż. Łukasz Kaczmarek					
sprawdził	mgr inż. Anna Wypych nr upr. SLK/4775/PWOS/13					
program kreśli	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0RC-CE4-S74N-09BY			nr projektu		