













NR	POMIESZCZENIE	POW. (m2)
1	WIATROŁAP	4,1
2	HOLL Z POCZEKALNIĄ	40,2
3	WC MĘŻCZYZN	5,1
4	WC KOBIET	5,1
5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,1
6	SZATNIA	7,3
7	GABINET PSYCHOLOGA	19,3
8	ZAPLECZE	18,1
9	AULA	78,5
10	WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU	13,3
11	SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ	60,0
12	KORYTARZ	3,8
13	POM. PORZĄDKOWE	3,4
14	SZATNIA	6,7
15	ŁAŹNIA	8,8
16	WC	2,3
17	ANEKS KUCHENNY	14,6
18	MAGAZYN ZEWNĘTRZNY	15,4
RAZEM		310,0

LEGENDA
ŚCIANY ADAPTOWANE
ŚCIANY PROJEKTOWANE, ZAMUROWANIA (BETON KOMÓRKOWY)
PROJEKTOWANE ŚCIANY SZKLONE SYSTEMOWE
WYBURZENIA
WYCIERACZKA CZYSZCZĄCA SYSTEMOWA (WKŁAD SZCZOTKOWY)

OZNACZENIA:	
	Oprawa typu A - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu B - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu C - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu D - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu E - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu F - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu G - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu H - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu I - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu J - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu EW - wg parametrów jak w opisie
	Oprawa typu EW/Z - wg parametrów jak w opisie
AW - oprawa z modulem awaryjnym 1h	

OZNACZENIA:
Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.
Łącznik jednobiegunowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
Łącznik świecznikowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
Łącznik schodowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
Łącznik krzyżowy 10AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
Czujka obecności
Punkt zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU DARMOWEJ PRALNI SZPITALNEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI OŚRODKA SZKOLENIA I REHABILITACJI DLA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT ŻYJĄCYCH W SOSNOWCU PRZY UL. SZPITALNEJ 1		<b>INWESTPROJEKT</b> Korporacja Projektantów Racibórz ul. Kamienna 21 tel. 324150254		<b>PBW</b>	<b>ITE</b>	<b>01</b>
temat projektu		<b>INSTALACJA ZASILANIA I OŚWIETLENIA</b>		faza	branża	nr rys.
inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU, 41-219 SOSNOWIEC UL. SZPITALNA 1		10.2013	data		1:100
projektant	tech. Zdzisław Ozimek nr upr. 627/88		2 - 10 / 2013			
opracował	inż. Anna Olejnik-Lizak					
sprawdził	mgr inż. Mirosław Pawlik nr upr. 62/84		nr projektu			
program kresl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-08BY					