



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn.14.06.2017r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną: Adaptacja budynku byłej pralni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego:

Nadbudowa I piętra budynku dla potrzeb Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Przebudowa parteru budynku dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego, Ośrodka dziennej opieki medycznej dla osób powyżej 60-tego roku życia  
Znak sprawy ZP-2200- 17/17

### Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

#### Pytanie nr

- Do poprawnego wyboru dźwigu osobowego potrzebujemy zewnętrznych wymiarów szybów, tj. szerokość, głębokość, nadszybie i podszybie. Prosimy o uzupełnienie tych wymiarów. W projekcie uwzględnione są tylko zewnętrzne wymiary.  
**Odpowiedź:** Wewnętrzne wymiary szybu windowego: podszybie 130 cm, nadszybie 340 cm, szerokość 203 cm (parter) 223 cm (piętro) - zmiana szerokości ściany na wysokości wieńca, głębokość 175 cm. Zewnętrzne wymiary szybu: szerokość 281cm, głębokość 223 cm, wysokość 892,5 cm. Wszystkie wymiary podane są w projekcie. Proszę rozpatrywać projekty branży architektonicznej wraz z częścią konstrukcyjną.
- Prosimy o podanie informacji czy stolarka okienna PCV w kolorze szarym (RAL 7047) ma być lakierowana czy na okleinie ?  
**Odpowiedź:** Stolarka okienna PCV w kolorze szarym może być wykonana na okleinie.
- Prosimy o informację dotyczącą ścianek szklanych w profilach aluminiowych czy dopuszczalne są niższe profile o szerokości ok. 38 mm, gdyż te profile są systemowym rozwiązaniem do ościeżnicy aluminiowej dla drzwi szklanych oraz jakie szklenie jest przewidziane ? Jakie szkło jest rozumiane w pojęciu „szkło bezpieczne” czy tylko szkło hartowane czy również laminowane. Czy możliwy jest inny podział szklanych tafli. Szpros w ściance P3 jest nie do wykonania w systemie całoszklanym.  
**Odpowiedź:** Z zadanego pytania nie wynika jednoznacznie, o których ściankach mowa. Wszystkie przegrody powinny spełniać obowiązujące normy prawa budowlanego i warunków technicznych, z uwzględnieniem czy są to przegrody ppoż. Dla szkła zewnętrznych przewidziane jest szklenie podwójne szkłem bezpiecznym P4 - spełniające wszystkie warunki dla klasy szkła P4. Niedopuszczalna jest zamiana rozstawu ani podziału poziomych szprosów fasady zewnętrznej, są one nawiązaniem do podziału wyznaczonego przez panele fasadowe (Alucobond lub blacha malowana proszkowo). Możliwa jest zmiana podziału szprosów pionowych lecz podział fasady szklanej powinien być jak najbardziej zbliżony do zaprojektowanego.
- W związku z nadchodzącym tzw. „długim weekendem” w dniach 15 - 18.06.2017 i utrudnieniami w tym czasie z otrzymaniem kompletnych ofert od producentów i dostawców materiałów niezbędnych do wyceny przedmiotu przetargu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert  
**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 21.06.2017 rok – pozostałe warunki bez zmiany.

*Z up. Zarząd*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*Ela Kwaśnicka*  
mgr Ela Kwaśnicka



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY  
68 347 000,00 ZŁ