



FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Bolećcin dnia *22.11.2016*

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolećcinie zaświadcza że:
wciągarka cierna B1042-000 o numerze fabrycznym *1118* została wykonana zgodnie
z **Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE zgodnie z normą PN/EN81.3**

Wciągarka przeszła z wynikiem pozytywnym kontrolę jakości.

CHARAKTERYSTYKA:

- Koło cierne \varnothing *460* mm do liny \varnothing 8 mm, 2 rowki $V=35^\circ$
- Silnik 1,1 kw SKH 80x-6D z hamulcem HPSY
- Luzownik 190 V DC
- Przełożenie 1:50

Wciągarka B1042-000 zastępuje dotychczas produkowaną wciągarkę o symbolu B1038-001 (WR-0 według dokumentacji ZREMB ZUD).

Zachowane zostały podstawowe cechy jak: moduł przekładni ślimak – ślimacznica oraz konstrukcja koła ciernego, prędkość obrotowa i moc silnika.

Urządzenie objęte jest 12 miesięczną gwarancją

Odpowiedzialny za wykonanie

KIEROWNIK
działu konstrukcyjnego

Bogdan Rakowski
mgr inż. Bogdan Rakowski

Odpowiedzialny za kontrolę

KIEROWNIK DZIAŁU
Kontrola Jakości

Stanisław Kowalski
Stanisław Kowalski

Bolećcin 41, 09-110 Sochocin tel. (023) 66-30-600 fax. (023) 66-30-601 kom: 512 287 739
sekretariat@fud.net.pl www.fud.net.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze: 0000063689
Kapitał zakładowy: 585.114,40 PLN
NIP: 567-000-24-23 REGON: 130020252

DOKUMENTACJA ODBIORCZA MODERNIZACJI

Dźwigu towarowego małego

Q=100 kG, V=0,5 m/s

Nr. Fabryczny: 11503

Nr. rejestracyjny UDT: 3105002296

Właściciel urządzenia:

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

ul.Szpitalna1

41-219 Sosnowiec

Adres instalacji urządzenia:

ul.Szpitalna1

41-219 Sosnowiec




Adam Kobyliński AD-MONT 41-506 Chorzów, ul. Odrodzenia 40, lok. 1
nip 627-149-30-93 regon 241567993 tel. 509 834 421 mail admont.adam.kobyliński@gmail.com
Citi Handlowy 74 1030 0019 0109 8530 0044 2857

Chorzów 31.10.2016

POŚWIADCZENIE MODERNIZACJI DŹWIGU

NR. 01/11/2016

1. Rodzaj dźwigu Towarowy
2. Typ dźwigu Towarowy
3. Nr fabryczny i rok budowy dźwigu poddanego modernizacji 11503
4. Adres i miejsce zainstalowania dźwigu ul.Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec.
5. Użytkownik dźwigu (nazwa i adres) Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. ul.Szpitalna1
41-219 Sosnowiec
6. Nr ewidencyjny dźwigu (UDT) 3105002296
7. Nr i data dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu nr. 01.11.2016
8. Nr i data uzgodnienia z UDT dokumentacji technicznej modernizacji DD-M-05-149/01-16 z dn.
28.10.2016
9. Dźwig zmodernizowano na zlecenie (nazwa i adres zleceniodawcy oraz nr i data zlecenia)
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. ul.Szpitalna1 41-219 Sosnowiec
10. Stwierdza się że dźwig zmodernizowano:
 - a.zgodnie z dokumentacją techniczną modernizacji uzgodnioną z UDT oddział w
Dąbrowie Górniczej
 - b. z zastosowaniem zespołów i elementów pochodzących od wytwórców
posiadających uprawnienia organu Dozoru Technicznego oraz zgodne z:
 - Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego
 - Polskimi Normami
 - Normą PN-EN-81.3 , PN-EN-81.2 lub TRA-400 dla zespołów i elementów pochodzących od
wytwórców zagranicznych
 - Instrukcją Technologiczną i Instrukcją dla Kontroli Jakości zakładu
11. Kontrola dostarczonych z zakupu elementów nośnych, zespołów i elementów dźwigowych oraz ich
dokumentacji (atesty, protokoły KJ) dała wynik pozytywny.
12. Kontrola jakości i kompletności materiałów, zespołów i elementów w odniesieniu do uzgodnionej
dokumentacji technicznej modernizacji, dała wynik pozytywny
13. Zakład posiada uprawnienia do modernizacji dźwigów nadane decyzją UDT oddział w Katowicach
z dnia 27.01.2014 nr UD-09-125-P/1-14



Adam Kobyliński AD-MONT 41-506 Chorzów, ul. Odrodzenia 40, lok. 1
nip 627-149-30-93 regon 241567993 tel. 509 834 421 mail admont.adam.kobyliński@gmail.com
Citi Handlowy 74 1030 0019 0109 8530 0044 2857

14. Załącznikami do niniejszego poświadczenia są:

a. Dokumentacja Techniczna modernizacji uzgodniona z organami Dozoru Technicznego.

b. Kopie deklaracji zgodności *)

- drzwi przystankowych

- zamków bezpieczeństwa

- chwytacze

- ograniczników prędkości

— zderzaków podatnych (z akumulacją energii i tłumienia ruchu powrotnego lub rozpraszających energię)

c. Kopie odpowiednich świadectw dla innych elementów nie podlegających badaniom typu (liny, siłowniki hydrauliczne, rozdzielacze, zawory i inne) *)

d. Wykaz zespołów i elementów dźwigu zastosowanych przy modernizacji wg. dokumentacji technicznej nr. 01.11.2016

e. Opis techniczny dźwigu

f. Instrukcja montażu, konserwacji i eksploatacji (użytkowania) dźwigu

g. Protokół badania pozostających z dotychczas pracującego dźwigu zespołów i elementów (nie podlegających wymianie), potwierdzających ich dobry stan techniczny oraz zgodność z wymaganiami normy PR PN-EN 81.1 (lub PN-EN 81.2; PN-EN 81.3)

h. Oświadczenie zakładu dokonującego modernizacji dźwigu o przejęciu pełnej odpowiedzialności za całość konstrukcji urządzeń.


AD-MONT
Kierownik modernizacji
Jan Szojda

.....
Podpis osoby odpowiedzialnej za modernizację

AD-MONT
Kierownik kontroli jakości
Artur Czechowicz

.....
Podpis osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości

*) Niepotrzebne skreślić




Adam Kobyliński AD-MONT 41-506 Chorzów, ul. Odrodzenia 40, lok. 1
nip 627-149-30-93 regon 241567993 tel. 509 834 421 mail admont.adam.kobyliński@gmail.com
Citi Handlowy 74 1030 0019 0109 8530 0044 2857

Chorzów 31.10.2016

OŚWIADCZENIE

Oświadczam że dźwig o nr. rejestracyjnym 3105002296 zainstalowany przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu został zmodernizowany przez firmę AD-MONT Adam Kobyliński posiadającą uprawnienia UDT do modernizacji dźwigów o nr. UD-09-125-P/1-14 według przepisów PN-EN81.3 ze względu na częściową modernizację dźwigu. Firma AD-MONT Adam Kobyliński przejmuje pełną odpowiedzialność za całość konstrukcji urządzenia. Po zakończeniu modernizacji przeprowadzono badania i próby dźwigu w zakresie przewidzianym warunkami technicznymi Dozoru Technicznego PN-EN 81.3 i DT-DE-90/WO które dały wynik pozytywny.

AD-MONT
Adam Kobyliński



Adam Kobyliński AD-MONT 41-506 Chorzów, ul. Odrodzenia 40, lok. 1
nip 627-149-30-93 regon 241567993 tel. 509 834 421 mail admont.adam.kobyliński@gmail.com
Citi Handlowy 74 1030 0019 0109 8530 0044 2857

Chorzów 31.10.2016
Załącznik do poświadczenia
modernizacji dźwigu nr. 01/11/2016

PROTOKÓŁ KJ


Wszystkie elementy i zespoły dźwigu: 3105002296 nr. fabryczny 11503
które nie zostały wymienione w trakcie modernizacji dźwigu, poddano sprawdzeniu.
Stan techniczny w/w elementów i zespołów jest dobry i nadają się do dalszej eksploatacji.

AD-MONT
Adam Kobyliński
Adam Kobyliński

.....
Konservator

AD-MONT
Kierownik kontroli jakości
Artur Czechowicz
Artur Czechowicz

.....
Kontrola Jakości



Adam Kobyliński AD-MONT 41-506 Chorzów, ul. Odrodzenia 40, lok. 1
nip 627-149-30-93 regon 241567993 tel. 509 834 421 mail admont.adam.kobyliński@gmail.com
Citi Handlowy 74 1030 0019 0109 8530 0044 2857