

Odpowiedzi na pytania :

Pytanie 1

W załącznikach i opisie nie ma nic napisane o okablowaniu, w związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy okablowanie już istnieje czy należy je doprowadzić? Jeśli nie istnieje to czy trasy kablowe należy również wykonać? Czy jest na to oddzielny projekt?

Odp.

W pomieszczeniach i na korytarzu są sufity podwieszane. W korytarzu nad sufitami są ułożone drabinki kablowe. Należy przewidzieć ok. 10 m korytek do wykonania. Kable nie są ułożone. Dla określenia ilości kabla zostanie dołączony załącznik 4 – rysunek architektoniczny z pełnymi wymiarami. Proponowany kabel do instalacji CCTV to FTP CAT 5e. Jednocześnie informuję, że nie ma osobnego projektu na kable.

Pytanie 2

W jakich godzinach można wykonywać prace?

Odp.

Dopuszczalny czas pracy ; od godz. 7.00 do 20.00

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO



mgr inż. Arkadiusz Żaczek