

## **Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego klimatyzatora typu SPLIT do chłodzenia pomieszczenia Punktu Dystrybucyjnego „A”. Ze względu na ciągłe wydzielanie dużych ilości ciepła do otoczenia przez pracujące urządzenia obsługujące sieci informatyczne konieczne jest zapewnienie ciągłego chłodzenia pomieszczenia. Wymagana moc chłodnicza klimatyzatora nie mniejsza niż 7 kW.


### **2. Stan istniejący:**

Obecnie w obiekcie szpitalnym przy ul. E. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu pomieszczenie Punktu Dystrybucyjnego A jest chłodzone klimatyzatorem typu SPLIT firmy SAMSUNG model jednostki zewnętrznej UH070EAV2 o mocy chłodniczej 7,1 kW. Jednostka zewnętrzna zamontowana jest na elewacji na poziomie pierwszego piętra.

### **3. Zakres prac związanych z wymianą klimatyzatora:**

- udział w wizji lokalnej przeprowadzonej przy udziale przedstawiciela Zamawiającego,
- demontaż i utylizacja istniejącego klimatyzatora zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz Ustawą z 14 grudnia 2012r o odpadach,
- rozładunek, rozpakowanie, montaż i umieszczenie nowego klimatyzatora o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 7 kW we wskazanej lokalizacji przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz jego uruchomienie.
- wymianę armatury freonowej (do 15 m),
- próby szczelności instalacji,
- wykonanie niezbędnych drobnych prac naprawczych i budowlanych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- protokolarne przekazanie urządzenia Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów elektrycznych przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
- w okresie gwarancji przeprowadzanie przeglądów gwarancyjno-serwisowych w ilości zgodnej z wymaganiami producenta, ( termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy)
- wykonanie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca potwierdzi protokołem odbioru wykonanych robót serwisowych o sprawności urządzenia. Protokół stanowi podstawę wystawienia faktury za wykonaną usługę serwisową.
- uzupełnienie wpisów CRO

Wykonawca zobligowany jest do posiadania wymaganych prawem certyfikatów dla przedsiębiorstwa i personelu w zakresie F-gazów (kopie certyfikatów wymagane w momencie złożenia oferty).

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
  
mgr inż. Arkadiusz Żaczek