



Sosnowiec, dn.05.06.2018r.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
DZIAŁ VIII GOSPODARCTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
DOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
72 847 000,00

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę ciekłego tlenu medycznego**
Znak sprawy **ZP-2200- 24/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1

Prosimy o zmodyfikowanie zapisów SIWZ:

Zamawiający zawarł w SIWZ m.in. poniższe wymagania -

„Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z obowiązującymi normami PN- C - 84911:1997 i F. P. IV oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.”

Według naszej wiedzy oraz posiadanych, składanych i dostarczanych aktualnie dokumentów m.in. w postępowaniach przetargowych wymienione przez Państwa dokumenty są nieaktualne (F.P. IV) lub nie odnoszą się (PN- C - 84911:1997) do ciekłego tlenu medycznego.

Tlen medyczny ciekły ma spełniać wymogi aktualnej monografii farmakopealnej (F. P. XI) oraz posiadać czystość nie mniejszą niż 99,5% v/v, posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 – tekst jednolity, z późn. zm.).

Odpowiedź:

poprawny zapis powinien brzmieć:

„Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego zgodnie z obowiązującymi normami (zmiana z PN- C - 84911:1997 i F. P. IV na Farmakopea Europejska) oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.”

W związku z powyższym zmianie ulega również:

1. w części II punkt 2.6 SIWZ na:


Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego zgodnie z obowiązującymi normami - Farmakopea Europejska oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.

2. paragraf 4 umowy punkt 9 na:

Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego zgodnie z obowiązującymi normami - Farmakopea Europejska oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.

3. Zmianie ulega zapis w pkt 7 Formularza asortymentowo cenowego na treść jak wyżej

W załączeniu zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy.


mgr Ela Kwaśnicka
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZMODYFIKOWANY
Załącznik nr 3
ZP-2200-24/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przedmiot zamówienia	Składnik ceny	Ilość/j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
Ciekły tlen medyczny z pełnieniem (tankowaniem) zbiornika	gaz	75 ton				
	transport gazu	75 tonzł/tonę			

Dane zbiornika : typ SCS-6100 TAYLOR WHARTON (6 TON)

Planowa ilość pełnień zbiornika: ok. 25 ton/rok, tj. ok. 6 dostaw/rocznie

1. Realizacja dostaw cysternami kriogenicznymi z urzędzeniami pozwalającymi na przetaczenie do zaworów zbiornika tlenu o pojemności 6 ton, znajdującego się na posesji Zamawiającego, tj. Sosnowiecki Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3.
2. Zamówienia składane będą telefonicznie lub faxem lub za pomocą poczty elektronicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 15⁰⁰ . Wykonawca realizuje dostawy tlenu medycznego według potrzeb Zamawiającego.
3. Podstawą do każdorazowej ewidencji dostawy będzie dokument dostawy potwierdzony przez Zamawiającego na podstawie przelanej ilości gazu z odczytu mierników znajdujących się na cysternie Wykonawcy.
4. Do każdorazowej dostawy wymagany jest atest jakości tlenu ciekłego medycznego.
5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przy pierwszej dostawie Transz przyłączeniowy gazowy.
6. Realizacja zamówienia w ciągu max 2 dni roboczych od czasu złożenia oficjalnego zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 13³⁰ .
7. Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego zgodnie z obowiązującymi normami - Farmakopea Europejska oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.
8. Wykonawca ma obowiązek przy pierwszej dostawie dostarczyć kartę charakterystyki przedmiotu zamówienia.
9. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego biorących udział w pełnieniu – tankowaniu zbiornika.
10. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie – na tankowanie zbiorników.
11. Tlen medyczny posiada wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2018, poz. 23).

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej)