

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy **ZP/31/2008 na REMONT ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Jaką średnicę ma kanał przeznaczony do renowacji bezwykopowej?

Odpowiedź:

Średnica kanału do renowacji bezwykopowej wynosi 250 mm.

Pytanie nr 2:

Z jakiego materiału wykonany jest kanał przeznaczony do renowacji bezwykopowej ?

Odpowiedź:

Kanał wykonany jest z rur kamionkowych.

Pytanie nr 3:

Na jakiej podstawie zakwalifikowaliście Państwo odcinek 43 m kanalizacji do bezwykopowej naprawy (czy jego stan techniczny pozwala na zastosowanie metod bezwykopowych?)

Odpowiedź:

Zaklasyfikowanie kanalizacji do bezwykopowej naprawy zostało dokonane na podstawie inspekcji TV.

Pytanie nr 4:

Jaką technologią bezwykopową należy wykonać renowację kanału?

Odpowiedź:

Renowację kanału należy wykonać technologią „utwardzonego rękawa”.

Pytanie nr 5:

Czy była wykonywana wcześniej inspekcja TV odcinka przeznaczonego do bezwykopowej naprawy? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie filmu z inspekcji TV.

Odpowiedź:

Inspekcja TV odcinka przeznaczonego do bezwykopowej naprawy jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

Pytanie nr 6:

Na jakiej głębokości posadowiony jest kanał przeznaczony do bezwykopowej naprawy?

Odpowiedź:

Kanał posadowiony jest na głębokości 3,70 mb.

Jan. D.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Pytanie nr 7:

Jaki jest poziom wód gruntowych w miejscu wykonywania renowacji kanału?

Odpowiedź:

Brak wód gruntowych w miejscu wykonywania renowacji kanału.

Pytanie nr 8:

Czy dysponujecie Państwo planem sytuacyjnym z miejsca wykonania robót? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie i dołączenie go do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający złącza plan sytuacyjny z miejsca wykonania robót na stronę internetową Zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż **przedłużono termin składania ofert do dnia 26.09.2008r. do godziny 10.00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
"Szpital Miejski" w Sosnowcu

DYREKTOR

Zbigniew Swoboda