



ATT-2160-291-01/ /15

Sosnowiec, dn. 10.08.2015

Zaproszenie do składania ofert

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Serwis układów chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”

Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Serwis układów wykorzystywanych do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej ProMinent Dosiertechnik GmbH w oparciu o instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru Legio Zon typu CDLa, celem niedopuszczenia do pojawienia się bakterii *Legionella* w ciepłej wodzie użytkowej w liczbie powyżej 100 jtk/100 ml.

I. Obowiązki serwisu:

1. Comiesięczna wizyta serwisowa we wskazanych lokalizacjach.
2. Bieżąca dostawa i wymiana odczynników chemicznych: 7,5% chloryn sodu oraz 9% kwas solny
3. Badanie stężenia dwutlenku chloru w wodzie w dwóch wskazanych, najbardziej odległych punktach podczas każdej wizyty serwisowej (po jednym pomiarze na każdym obiekcie szpitalnym).
4. Dozór urządzenia – sprawdzanie poprawności funkcjonowania, regulacja i kalibracja.
5. Dokumentowanie każdej wizyty serwisowej protokołem zawierającym szczegółowy wykaz czynności, wyniki pomiarów i ewentualne uwagi.
6. Przyjazd serwisanta w terminie 3 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia nieprawidłowości działania urządzeń.
7. Protokolarne uzgadnianie terminu usunięcia usterek urządzenia.
8. Wykonanie corocznego przeglądu serwisowego generatora dwutlenku chloru zgodnie z wymaganiami producenta, w tym wymiana części mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność systemu m.in:
 - uszczelnienia i elementy ruchome czujników dozowania kwasu i chlorynu oraz ich zaworów zwrotnych
 - membrany dozującej dwutlenek chloru
 - uszczelnienia teflonowe pompy ClO₂
 - uszczelnienia elektrozaworu dopuszczającego wodę do reaktora
 - tłok, uszczelnienia i sprężyna elektrozaworu między generatorem a zbiornikiem zasobowym
 - filtra węglowego
9. W razie stwierdzenia przez organy kontrolujące przekroczenia zawartości bakterii *Legionella* w wodzie powyżej 100jtk/100 ml wody wykonanie na koszt serwisu:
 - pełnej dezynfekcji
 - przeprowadzenie badania wody w celu wykazania likwidacji zagrożenia

II. Wymagania wobec firmy serwisującej:

Ważny certyfikat uprawniający do serwisowania i napraw urządzenia generatora dwutlenku chloru Legio Zon typu CDLa. Wymagany certyfikat należy dołączyć do kompletu składanej dokumentacji.

III. Informacja dotycząca pracujących urządzeń:

Urządzenie pracujące, objęte stałą konserwacją.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące począwszy od 01.09.2015 do 31.08.2017 r.

Miejsce świadczenia usług: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza - pomieszczenia kotłowni

Termin płatności: 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie płatne w miesięcznych ratach.

Termin i warunki składania ofert:

- zaleca się złożenie oferty w formie pisemnej na druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Serwis układów chemicznej dezynfekcji wody” wraz z kopią certyfikatu kompetencji
- termin składania ofert upływa dnia 18.08.2015r o godz. 13⁰⁰
- miejsce składania ofert: oferty można złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala (III p. budynku głównego) lub przesłać pocztą na adres Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii Szpitala)
- oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym koszty dostawy do wskazanych obiektów szpitalnych.

Termin związania ofertą: do 30 dni od daty składania ofert.

Kryteria oceny ofert: o wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny całkowitej brutto za świadczenie przedmiotowych usług (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w Zaproszeniu i jego załącznikach) Złożona oferta może podlegać negocjacom.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest:

Arkadiusz Żaczek tel. (032) 41 30 150; tel. kom. 519 120 515, e – mail: azaczek@szpital.sosnowiec.pl

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

DYREKTOR
DS. FINANSOWYCH I GOSPODARSTWA
CZŁONEK ZARZĄDKU

mgr Robert Mędrak

DYREKTOR
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI
CZŁONEK ZARZĄDKU

mgr inż. Włodzisław Danilowicz

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.
41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1,
TEL. (32) 4130 100, FAX (32) 4130 112, www.szpital.sosnowiec.pl
REGON 240837054, NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320

Umowa (wzór)

zawarta w dniu

pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000476320, kapitał zakładowy 59 347 000,00 zł,
NIP 6443504464, REGON 240837054,

reprezentowanym przez **Zarząd**:

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

NIP

reprezentowaną przez :

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest serwis układów wykorzystywanych do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej firmy ProMinent Dosiertechnik GmbH w oparciu o instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru Legio Zon typu CDLa w obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej 1

§ 2

1. Celem realizacji przedmiotu umowy jest nie dopuszczenie do pojawienia się bakterii *Legionella* w ciepłej wodzie użytkowej Zamawiającego w liczbie powyżej 100jtk/100ml wody. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie tej normy będące wynikiem okoliczności od niego niezależnych, w szczególności zmiany parametrów wody spowodowane awarią sieci wodociągowej, jeżeli w tym okresie zapewnił prawidłową pracę układów wykorzystywanych do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w oparciu o instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru.
2. W realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) comiesięcznej wizyty serwisowej,
 - 2) dostawy i wymiany odczynników chemicznych,
 - 3) dozoru urządzeń – sprawdzanie poprawności ich funkcjonowania, regulacja i kalibracja systemu,
 - 4) badanie stężenia dwutlenku chloru oraz chlorynów w wodzie w 2 punktach podczas każdej wizyty serwisowej:
 - obiekt ul. Szpitalna 1 - łazienka przy centrali telefonicznej w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym
 - obiekt ul. Zegadłowicza 3 - pokój zabiegowy I na Oddziale Chirurgii Ogólnej
 - 5) udokumentowania każdej wizyty protokołem zawierającym wyszczególnienie wykonanych czynności, wyników, pomiarów i wniosków,
 - 6) przyjazdu w trybie awaryjnym w ciągu 3 dni roboczych od momentu wezwania Wykonawcy w formie pisemnej i podjęcia w tym terminie czynności koniecznych dla utrzymania ciągłości realizacji umowy i osiągnięcia celu określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7. Za powiadomienie w formie pisemnej uważa się także powiadomienie za pośrednictwem faksu, bądź poczty elektronicznej,
 - 7) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stężenia bakterii *Legionella* – do przyjazdu w dni robocze w trybie awaryjnym do 24 godzin od momentu wezwania Wykonawcy w formie pisemnej i podjęcia w tym terminie czynności koniecznych dla osiągnięcia dopuszczalnej liczby bakterii w 100 ml wody. Za powiadomienie w formie pisemnej uważa się także powiadomienie za pośred-



- nietwem faksu, bądź poczty elektronicznej,
- 8) w przypadku, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca zapewni takie działanie układu, o którym mowa w § 1, które doprowadzi do obniżenia stężenia bakterii do poziomu dopuszczalnego w terminie określonym przez organy kontrolujące, bądź przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych parametrów wody w wyniku dozowania dwutlenku chloru,
 - 9) wykonania i protokolarnego potwierdzenia corocznych przeglądów serwisowych zgodnie z wymaganiami producenta.
3. W razie stwierdzenia przez organy kontrolujące przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia bakterii *Legionella* w wodzie, Wykonawca pokryje :
- 1) udokumentowane koszty przeprowadzonej kontroli,
 - 2) koszty przywrócenia poziomu stężenia bakterii w wodzie do poziomu dopuszczalnego poprzez zapewnienie takiego działania układu , o którym mowa w § 1, które doprowadzi do obniżenia stężenia bakterii do poziomu dopuszczalnego w terminie określonym przez organy kontrolujące, bądź przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem nie przekraczania maksymalnych dopuszczalnych parametrów wody w wyniku dozowania dwutlenku chloru.
 - 3) koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyłączeniem z użytkowania ujęcia wody, w tym będące wynikiem ewentualnie podniesionych wobec Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych osób trzecich
 - 4) udokumentuje Zamawiającemu poziom stężenia bakterii w wodzie – poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego liczbę bakterii w 100 ml wody, a wystawionego przez uprawnione i certyfikowane laboratorium – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, obowiązek Wykonawcy w tym zakresie może być wykonywany wielokrotnie – do czasu potwierdzenia dopuszczalnego stężenia bakterii w wodzie.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie wskazanym w ust. 3, jeżeli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej normy stężenia bakterii *Legionella* w wodzie jest wynikiem okoliczności od niego niezależnych, w szczególności zmiany parametrów wody spowodowane np. awarią sieci wodociągowej jeżeli w tym okresie zapewnił prawidłową pracę układów wykorzystywanych do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w oparciu o instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru.
5. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminach poboru próbek wody do analizy mikrobiologicznej w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym przez uprawnione organy terminem. Jeżeli Zamawiający powziął wiedzę o planowanym poborze próbek wody w terminie późniejszym, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Wykonawcy.

§ 3

1. Czynności wyszczególnione w § 2 Wykonawca prowadzić będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan techniczny urządzeń Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt niezbędny do wykonania niniejszej umowy.

§ 4

Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od 01.09.2015r. do 31.08.2017r.

§ 5

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto:zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w miesięcznych ratach po zł brutto (słownie :), w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.
3. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera wszelkie koszty realizacji umowy oraz koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego.
4. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy.
5. W przypadku rozwiązania umowy przed datą, do jakiej została zawarta, całkowita wartość przedmiotu umowy ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

§ 6

1. Kwoty kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 są płatne po przedstawieniu Wykonawcy noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy.
2. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 Zamawiający może dokonać pomiarów we własnym zakresie; w takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszt przeprowadzenia badań; kwota poniesionych w tym zakresie kosztów płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy.
3. W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w § 2 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz ust. 3 pkt. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pozostawiania w zwłoce; po upływie 3 dni pozostawiania w zwłoce przez Wykonawcę, Zamawiający może powierzyć wykonanie zobowiązań Wykonawcy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał przedmiot umowy w terminie, a ceną usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją nabycia zastępczego i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na realizację usługi zastępczej.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w § 2 ust. 2 pkt 8 oraz ust. 3 pkt 2, jeżeli obniżenie stężenia bakterii do poziomu dopuszczalnego w terminie określonym przez organy kontrolujące, bądź przez Zamawiającego nie było możliwe pomimo maksymalnego dozowania dwutlenku chloru nie prowadzącego do przekroczenia dopuszczalnych parametrów wody.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzycelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzycelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.
6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzycelności objętej czynnością, o której mowa w ust. 5.
7. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:
 - 1.1. przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

- 1.2. zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:
 - a) minimalizować ilość powstających odpadów,
 - b) zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,
2. Wykonawcy nie wolno:
 - 2.1. wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,
 - 2.2. składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczególnie ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,
 - 2.3. spalać odpadów na terenie szpitala
 - 2.4. wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji
3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl
4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:
 - 1.1. przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,
 - 1.2. rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,
 - 1.3. wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.
2. Wykonawca jest zobowiązany:
 - 2.1. organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 2.2. powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,
 - 2.3. powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.
3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.
4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.
5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
2. Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA