



Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec



Sosnowiec, 14.05.2010r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Szpital przyjazny środowisku – nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego", numer sprawy: ZZP-2200-10/10.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Pytamy się Zamawiającego czy zakres prac ogromowych zawiera maszty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzią jest pkt. 7 projektu modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarne dla tej inwestycji.

Pytanie nr 2

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164, poz 1163 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą” informujemy Zamawiającego, że udzielając odpowiedzi na zadane pytania w dniu 29 kwietnia 2010 r. naruszył zasadę uczciwej konkurencji. W szczególności poprzez udzielone odpowiedzi, które modyfikują treść SIWZ doprowadził do sytuacji, w której postanowienia SIWZ naruszają treść :

- art.7 ust.1 ustawy poprzez niezachowanie zasady uczciwej konkurencji
- art.29 ust.1-3 ustawy poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z ustawą, utrudniający dostęp do zamówienia i naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wskazujący na jednego producenta, a tym samym pochodzenie przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiający złożenie oferty równoważnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z przeprowadzonego rozeznania wymagane parametry spełniają kolektory minimum dwóch producentów.

Pytanie nr 3

Co wchodzi w skład rozdzielnic solarnej Solarpol Max 1.0.?

Odpowiedź:

1. Skład rozdzielnic solarnej.

1.1. Projekt modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarne

Skład rozdzielnic Solarpol Max 1.0. według projektu modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarne – branża elektryczna:

- a) wyłącznik główny FR40A
 - b) wyłącznik różnicowo-prądowy 20A 30 mA 1 faz
 - c) zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DEHNguard T Nr 900-650
 - d) zabezpieczenie nadprądowe C6 (8 szt)
 - e) 4 przekaźniki 230V typ R4
 - f) 4 przełączniki trzypozycyjne
 - g) 4 lampki kontrolne 230 V
 - h) sterownik swobodnie programowalny Solarpol (2szt)
- w skład każdego ze sterowników wchodzi:
- 4 wejścia czujników,
 - 7 wyjść przekaźników 230V
 - 2 wejścia binarne.
- i) hermetyczna natynkowa rozdzielnia Sarel

1.2 Projekt systemu wymiany ciepła wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami ciepłej wody użytkowej

Skład rozdzielnicy Solarpol Max 1.0. według projektu modernizacji systemu wymiany ciepła wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami ciepłej wody użytkowej – branża elektryczna:

- a) wyłącznik główny FR 40A
 - b) wyłącznik różnicowo-prądowy 20A 30 mA 1 faz
 - c) 2 zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DEHNguard T Nr 900-650
 - d) zabezpieczenie nadprądowe C6 (7 szt)
 - e) 8 przekaźników 230 V typ R4
 - f) 6 przełączniki trzypozycyjne
 - g) 8 lampki kontrolne 230 V
 - h) sterownik swobodnie programowalny Solarpol (1 szt)
- w skład sterownika wchodzi:
- 7 wejścia czujników
 - 7 wyjść przekaźników 230V
 - 2 wejścia binarne
- i) hermetyczna natynkowa rozdzielnia Sarel

Pytanie nr 4

Co należy wycenić w pozycji 32 przedmiaru robót na kolektory słoneczne? Czy obmiar pozycji uwzględnia także kształtki ochronne, tj. kształtki i kolana? Jeśli nie, czy należy je ująć w wycenie i w jaki sposób?


Odpowiedź:

W pozycji 32 obmiar uwzględnia kształtki i kolana.

Pytanie nr 5

Czy zgodnie z ustawą PZP Art. 30 Zamawiający w zadaniu 3 dopuszcza zastosowanie urządzeń zamiennych na następujące:

Urządzenie z projektu	Urządzenie zastępcze
Kotłownia parowa	
Kocioł gazowo-olejowy Vitoplex 100-LS do wytwarzania pary	LOOS Flame Tube Smoke Tube Boiler Universal, Type U-ND
Palnik gazowy WG30N/1-C	Automatyczne palenisko przemysłowe gazowe firmy LOOS
Palnik gazowo-olejowy GL1/1-E	Automatyczne palenisko przemysłowe, system dwupaliwowy firmy LOOS
Szafa sterownicza do sterowania kaskadą kotłów z zabudowanym sterownikiem SPK-10A	Szafa przemysłowa, sterowanie kotła firmy LOOS



Kompletna szafa sterownicza na bazie szafy sterowniczej typu SRP-101	Szafa przemysłowa, sterowanie kotła firmy LOOS
Kotłownia niskotemperaturowa	
Niskotemperaturowy kocioł gazowy Vitoplex 300	Kocioł Buderus typ Logano SK645
Regulator Vitotronic 100 z czujnikami temperatury	Tablica Logamatic R4211

W związku z proponowanymi zmianami, pytamy również czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w kosztorysach ofertowych, uwzględniające zastosowanie urządzenia zamiennie.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

Dotyczy Wyjaśnień Zamawiającego nr 1 z dnia 29.04.2010r

Zamawiający anuluje udzieloną w dniu 29.04.2010r. odpowiedź na pytanie nr 4:

Pytanie nr 4

W jakiej formie należy sporządzić kosztorysy ofertowe – szczegółowej czy uproszczonej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysów ofertowych formie szczegółowej lub w formie uproszczonej.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 4 brzmi:

Pytanie nr 4

W jakiej formie należy sporządzić kosztorysy ofertowe – szczegółowej czy uproszczonej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych formie szczegółowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się treść załącznika nr 9 SIWZ z:

Oświadczenie osoby o posiadanych uprawnieniach

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r, (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm).

Imię i Nazwisko	Rodzaj uprawnień	Decyzja o nadaniu uprawnień (data/przez kogo wydana)	Nazwa Izby Inżynierów Budownictwa	Nr ewidencyjny w Izbie	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – data ważności

.....
data

.....
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

