

SEGMENT C								
Numer	Nazwa	Kubatura	Wymiany	grawitacja	NAWIEW	WYWIEW	NAWIETRZAK	Ciąg
		[m3]	1/h	-	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	
C 2.01	Pro morte	42,9	5,0	-	-	150	-	Wyciąg
C 2.02	Składzik porządkowy	14,82	-	+	-	-	-	Grawitacja
C 2.03	Korytarz	661,32	-	+	-	-	-	Grawitacja
C 2.04	Łazienka oddziałowa	39,2	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.05	Wc	19,77	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.06	Sala nadzoru pooperacyjnego	79,23	6,0	-	480	430	-	NW2
C 2.07	Punkt pielęgniarski	25,48	-	-	100	-	-	NW2
C 2.08	Pok. Pielęgniarek	30,62	1,6	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.09	Sala zabiegowa 2	65,93	7,0	-	470	400	-	NW2
C 2.10	Przygotowanie personelu	11,91	7,0	-	90	80	-	NW2
C 2.11	Gipsownia	42,74	7,0	-	300	270	-	NW2
C 2.12	Sala chorych	51,98	1,0	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.13	Wc	11,62	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.14	Wc	13,17	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.15	Pok. Chorych sept – meski 2 os.	85,47	-	-	-	-	-	-
C 2.16	Śluza	16,76	6,0	-	110	130	-	NW3
C 2.17	Korytarz septyczny	105,86	1,5	-	160	180	-	NW3
C 2.18	Pok. Chorych sept – damska 2 os.	79,79	-	-	-	-	-	-
C 2.19	Wc	14,09	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.20	Brudownik	16,53	6,0	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.21	Łazienka oddziałowa	36,99	5,0	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.22	Składzik porządkowy	9,11	-	+	-	-	-	Grawitacja
C 2.23	Śluza	8,38	6,0	-	60	50	-	NW3
C 2.24	Punkt pielęgniarski	36,43	-	-	-	-	-	Grawitacja
C 2.25	Pok. Pielęgniarek	45,94	-	-	-	-	50	Nawietrzak
C 2.26	Sala zabiegowa – septyczna	78,11	7,0	-	540	610	-	NW3
C 2.27	Pok. Chorych 2os.	67,91	0,7	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.28	Wc	10,3	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.29	Wc	11,55	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.30	Pok. Chorych 3 os.	82,1	0,9	+	-	-	75	Nawietrzak
C 2.31	Pok. Chorych 3 os.	82,43	0,9	+	-	-	75	Nawietrzak
C 2.32	Wc	10,2	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.33	Wc	10,1	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.34	Pok. Chorych 2 os.	64,85	1,3	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.35	Pok. Konferencyjny	75,83	-	-	-	-	100	Nawietrzak
C 2.36	Pok. Ordynatora	66,5	0,8	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.37	Wc	12,47	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.38	Sekretariat	74,88	0,7	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.39	Pok. Lekarski	144,9	0,9	+	-	-	125	Nawietrzak
C 2.40	Wc	11,95	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.41	Wc	11,35	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.42	Pok. Chorych 4 os.	92,47	1,1	+	-	-	100	Nawietrzak
C 2.43	Magazyn	9,27	-	+	-	-	-	Grawitacja
C 2.44	Wc	11,42	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.45	Pok. Chorych 3 os.	82,14	0,9	+	-	-	75	Nawietrzak
C 2.46	Pok. Chorych 3 os.	85,77	0,9	+	-	-	75	Nawietrzak
C 2.47	Wc	11,81	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.48	Pok. Chorych 4 os.	103,52	1,0	+	-	-	100	Nawietrzak
C 2.49	Wc	11,72	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.50	Wc	11,15	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.51	Pok. Chorych 4 os.	108,8	0,9	+	-	-	100	Nawietrzak
C 2.52	Mag. Czystej bielizny	11,12	-	+	-	-	-	-
C 2.53	Pok. Lekarski	65,41	1,1	+	-	-	75	Nawietrzak
C 2.54	Wc	10,96	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.55	Pok. Chorych 3 os.	77,42	1,0	+	-	-	75	Nawietrzak
C 2.56	Wc	11,65	-	+	-	100	-	Wyciąg
C 2.57	Sala zabiegowa 3	66,69	7,0	-	480	400	-	NW2
C 2.58	Punkt pielęgniarski	28,18	-	-	100	-	-	NW2
C 2.59	Dyzurka pielęgniarek	35,84	1,4	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.60	Pok. Siostry oddziałowej	56,3	0,9	+	-	-	50	Nawietrzak
C 2.61	Pokój badań/rezerwa	56,03	0,9	+	-	50	50	Nawietrzak/Wyciąg
C 2.62	Przebieralnia pacjenta	8,18	-	+	-	-	-	Grawitacja
C 2.63	Wezeł sanit. Personelu – meski	27,79	1,5	+	-	100	50	Nawietrzak, Wyciąg
C 2.64	Brudownik	14,32	3,0	+	-	50	-	Wyciąg
C 2.65	Wc personelu – damski	39,2	1,3	+	-	100	50	Nawietrzak/Wyciąg
C 2.66	Kuchnia oddziałowa	46,86	4,5	-	-	50	100	Nawietrzak/Wyciąg
C 2.67	Kuchnia pacjentów	11,68	4,5	-	-	50	-	Wyciąg
C 2.68	Pok. Odwiedzin/telewizyjny	57,98	3,0	-	-	50	-	Wyciąg