



Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 07.06.2011r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **WYPOSAŻENIE PIONOWEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO (PPD) W AKTYWNY (ZARZĄDZANE PRZEŁĄCZNIKI, SERWER LABORATORIUM) I PASYWNY SPRZĘT SIECIOWY**, znak sprawy **ZZP-2200-38/11**.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Czy wymagana jest dostawa szafy i elementów wyposażenia szafy tego samego producenta ?

Odpowiedź

Nie jest wymagane aby szafa i elementy wyposażenie pochodziły od tego samego producenta.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby patchpanele komputerowe kat 5e UTP pochodziły z Certyfikowanego Systemu okablowania Strukturalnego z możliwością uzyskania 25letniej Gwarancji Systemowej ?

Odpowiedź:

Tak wymagane jest dostarczenie patchpaneli komputerowych z Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego z możliwością uzyskania 25 letniej gwarancji systemowej.

Pytanie nr 3

Czy Producent ma mieć w swojej ofercie patchpanele 0,5U Kat 5e UTP 24p ?

Odpowiedź:

Wskazane jest, aby producent miał w swojej ofercie patchpanele 0,5U, gdyż w przypadku rozbudowy i modernizacji sieci o kolejne punkty logiczne nie przewiduje się instalacji kolejnej szafy teleinformatycznej z uwagi na brak miejsca w serwerowni.