

**Sosnowiec: DOSTAWA URZĄDZEŃ DO CHEMICZNEJ DEZYNFEKCJI
WODY PITNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW SZPITALNYCH PRZY UL.
ZEGADŁOWICZA 3 I UL. SZPITALNEJ 1 WRAZ Z MONTAŻEM I
OBSŁUGĄ**

Numer ogłoszenia: 153482 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA URZĄDZEŃ DO CHEMICZNEJ DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW SZPITALNYCH PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3 I UL. SZPITALNEJ 1 WRAZ Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą. Urządzenia muszą umożliwiać eliminację bakterii Legionella z instalacji wody. W zakres przedmiotu wchodzi pełna obsługa urządzeń przez okres 24 miesięcy. Dezynfekcja musi się odbywać roztworem dwutlenku chloru (ClO₂). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. winien zwalczać bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r, Nr 61, poz.417 z późn. zm.). Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy - Realizacja zadania modernizacyjnego zadanie nr 8 pod nazwą Zakup urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1. Realizacja zadania spełnia warunki określone: - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02 lutego 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Obwieszczeniem MGPIPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MGPIPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). 2.1 Dane dotyczące przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski stanowią dwa oddalone od siebie o 7 km obiekty szpitalne. Każdy z nich posiada własną kotłownię, stację wymienników ciepła wraz z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Oba obiekty posiadają rozległe i nierównomiernie wykorzystywane instalacje ciepłej wody użytkowej. W obiekcie przy ul. Szpitalnej 1 urządzenia do likwidacji Legionelli zabudować w pobliżu wymiennika cwu. w osobno stojącym budynku - kotłowni. W obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza 3 lokalizacja kotłowni to piwnica pawilonu B. Tam również zabudować instalację w pobliżu wymiennika cwu. Zapotrzebowanie na cwu wynosi < 5m³ h dla ul. Szpitalnej i , niż 10m³ h dla ul. E. Zegadłowicza. 2.2 Zakres prac - wizja lokalna - przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym węzła cieplnego i instalacją ciepłej wody .Wizja przeprowadzona zostanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Z dokonanej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego, Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 19.05.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zegadłowicza 3 i przy ul. Szpitalnej 1 (Dział Realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej, ul. Szpitalna 1) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek Wykonawców w innym terminie nie późniejszym jednak niż na 5 dni przed datą otwarcia ofert. Termin inny niż wskazany wyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania. - przedstawienie w ciągu tygodnia od podpisania umowy, do akceptacji przez Inwestora , projektu technologii cwu z naniesioną instalacją do zwalczania Legionelli. Po uzyskaniu zgody Inwestora, która nastąpi w ciągu 3 dni roboczych realizacja zadania: - wykonanie prac przygotowawczych instalacyjnych w kotłowniach przy ul. Szpitalnej 3 i Zegadłowicza 1, (wykonanie przyłączy instalacji wodnej , doprowadzenie zasilania elektrycznego), - transport urządzeń do budynków Zamawiającego, - podłączenie urządzeń w dopasowanych dla nich, zgodnych z instrukcją producenta miejscach - uruchomienie i regulację urządzeń, - przedłożenie niezbędnych protokołów potwierdzających bezpieczeństwo i prawidłowe podłączenie układu, - przeszkolenie pracowników, - wykonanie, w uprawnionej przez WIS jednostce, pomiaru wody na obecność bakterii Legionelli dla jednego wskazanego przez Inwestora miejsca w każdym obiekcie. 2.3 Dane techniczne, elementy systemu uzdatniania: - Generator do wytwarzania ClO₂ o stężeniu min. 2g l i wydajności generatora dwutlenku chloru min. 10g h wraz z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia urządzenia. - Zbiorniki na odczynniki chemiczne - NaClO₂, HCL 2.4 Dokumentacja (należy dołączyć do protokołu odbioru) 1. Dokumentacja powykonawcza. 2. Atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny lub dokumenty równoważne na używane środki chemiczne. 3. Atest PZH urządzenia. 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany produkt wymogów Unii Europejskiej - Deklaracja Zgodności CE. 5. Instrukcja obsługi. 6. Karta charakterystyki zastosowanych środków chemicznych. 7. Dokument

potwierdzający szkolenie personelu. 8. Instrukcja współpracy w ramach serwisu 24 miesięcznego. 2.5 Obsługa systemu: 1. Kompleksowa opieka nad urządzeniami - sprawdzanie poprawności funkcjonowania, regulacja. 2. Dostawa i wymiana odczynników chemicznych przez okres serwisu. 3. Regularne badania pod kątem stężenia dwutlenku chloru w wodzie w 2 wybranych punktach. 4. Każdy przegląd potwierdzony protokołem zawierającym opis stanu instalacji i czynności wykonywanych przez obsługę. 5. Minimalnie 12 wizyt serwisowych na rok. 6. Przyjazd na pisemne wezwanie przez obsługę szpitala. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.23.30-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnień wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 6 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- złożyć wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed Uplywem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ). - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie dołączony wykaz wykonanych

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (co najmniej 2 zamówienia lub więcej, każda o wartości minimum 50 tys zł w przedmiocie dostawy wraz z montażem urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 6 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 6 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 6 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu

