

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 153482-2011 z dnia 2011-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą. Urządzenia muszą umożliwić eliminację bakterii...

Termin składania ofert: 2011-06-28

Numer ogłoszenia: 155192 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153482 - 2011 data 10.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą. Urządzenia muszą umożliwiać eliminację bakterii Legionella z instalacji wody. W zakres przedmiotu wchodzi pełna obsługa urządzeń przez okres 24 miesięcy. Dezynfekcja musi się odbywać roztworem dwutlenku chloru (ClO₂). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. winien zwalczać bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz.417 z późn. zm.). Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy - Realizacja zadania modernizacyjnego zadanie nr 8 pod nazwą Zakup urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1. Realizacja zadania spełnia warunki określone: - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. Z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02 luty 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. - Obwieszczeniem MGPIPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MGPIPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn.

zm.). 2.1 Dane dotyczące przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski stanowią dwa oddalone od siebie o 7 km obiekty szpitalne. Każdy z nich posiada własną kotłownię, stację wymienników ciepła wraz z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Oba obiekty posiadają rozległe i nierównomiernie wykorzystywane instalacje ciepłej wody użytkowej. W obiekcie przy ul. Szpitalnej 1 urządzenia do likwidacji Legionelli zabudować w pobliżu wymiennika cwu. w osobno stojącym budynku - kotłowni. W obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza 3 lokalizacja kotłowni to piwnica pawilonu B. Tam również zabudować instalację w pobliżu wymiennika cwu. Zapotrzebowanie na cwu wynosi $< 5\text{m}^3 \text{ h}$ dla ul. Szpitalnej i , niż $10\text{m}^3 \text{ h}$ dla ul. E. Zegadłowicza. 2.2 Zakres prac - wizja lokalna - przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym węzła cieplnego i instalacją ciepłej wody .Wizja przeprowadzona zostanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Z dokonanej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego, Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 19.05.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zegadłowicza 3 i przy ul. Szpitalnej 1 (Dział Realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej, ul. Szpitalna 1) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek Wykonawców w innym terminie nie późniejszym jednak niż na 5 dni przed datą otwarcia ofert. Termin inny niż wskazany wyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania. - przedstawienie w ciągu tygodnia od podpisania umowy, do akceptacji przez Inwestora , projektu technologii cwu z naniesioną instalacją do zwalczania Legionelli. Po uzyskaniu zgody Inwestora, która nastąpi w ciągu 3 dni roboczych realizacja zadania: - wykonanie prac przygotowawczych instalacyjnych w kotłowniach przy ul. Szpitalnej 3 i Zegadłowicza 1, (wykonanie przyłączy instalacji wodnej , doprowadzenie zasilania elektrycznego), - transport urządzeń do budynków Zamawiającego, - podłączenie urządzeń w dopasowanych dla nich, zgodnych z instrukcją producenta miejscach - uruchomienie i regulację urządzeń, - przedłożenie niezbędnych protokołów potwierdzających bezpieczeństwo i prawidłowe podłączenie układu, - przeszkolenie pracowników, - wykonanie, w uprawnionej przez WIS jednostce, pomiaru wody na obecność bakterii Legionelli dla jednego wskazanego przez Inwestora miejsca w każdym obiekcie. 2.3 Dane techniczne, elementy systemu uzdatniania: -Generator do wytwarzania ClO2 o stężeniu min. 2g l i wydajności generatora dwutlenku chloru min. 10g h wraz z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia urządzenia. - Zbiorniki na odczynniki chemiczne - NaClO2, HCL 2.4 Dokumentacja (należy dołączyć do protokołu odbioru) 1. Dokumentacja powykonawcza. 2. Atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny lub dokumenty równoważne na używane środki chemiczne. 3. Atest PZH urządzenia. 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany produkt wymogów Unii Europejskiej - Deklaracja Zgodności CE. 5. Instrukcja obsługi. 6. Karta charakterystyki zastosowanych środków chemicznych. 7. Dokument potwierdzający szkolenie personelu. 8. Instrukcja współpracy w ramach serwisu 24 miesięcznego. 2.5 Obsługa systemu: 1. Kompleksowa opieka nad urządzeniami - sprawdzanie poprawności funkcjonowania, regulacja. 2. Dostawa i wymiana odczynników

chemicznych przez okres serwisu. 3. Regularne badania pod kątem stężenia dwutlenku chloru w wodzie w 2 wybranych punktach. 4. Każdy przegląd potwierdzony protokołem zawierającym opis stanu instalacji i czynności wykonywanych przez obsługę. 5. Minimalnie 12 wizyt serwisowych na rok. 6. Przyjazd na pisemne wezwanie przez obsługę szpitala. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń...

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą. Urządzenia muszą umożliwiać eliminację bakterii Legionella z instalacji wody. W zakres przedmiotu wchodzi pełna obsługa urządzeń przez okres 24 miesięcy. Dezynfekcja musi się odbywać roztworem dwutlenku chloru (ClO₂). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. winien zwalczać bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz.417 z późn. zm.). Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy - Realizacja zadania modernizacyjnego zadanie nr 8 pod nazwą Zakup urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1. Realizacja zadania spełnia warunki określone: - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02 luty 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. - Obwieszczeniem MGPIPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MGPIPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). 2.1 Dane dotyczące przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski stanowią dwa oddalone od siebie o 7 km obiekty szpitalne. Każdy z nich posiada własną kotłownię, stację wymienników ciepła wraz z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Oba obiekty posiadają rozległe i nierównomiernie wykorzystywane instalacje ciepłej wody użytkowej. W obiekcie przy ul. Szpitalnej 1 urządzenia do likwidacji Legionelli zabudować w pobliżu wymiennika cwu. w osobno stojącym budynku - kotłowni. W obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza 3 lokalizacja kotłowni to piwnica pawilonu B. Tam również zabudować instalację w pobliżu wymiennika cwu. Zapotrzebowanie na cwu wynosi < 5m³ h dla ul. Szpitalnej i , niż 10m³ h dla ul. E. Zegadłowicza. 2.2 Zakres prac - wizja lokalna - przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym węzła cieplnego i instalacją ciepłej wody .Wizja przeprowadzona zostanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Z dokonanej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego. Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 20.06.2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 (Dział Realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek Wykonawców w innym terminie nie późniejszym jednak niż na 5 dni przed datą otwarcia ofert.

Termin inny niż wskazany wyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania. - przedstawienie w ciągu tygodnia od podpisania umowy, do akceptacji przez Inwestora, projektu technologii cwu z naniesioną instalacją do zwalczania Legionelli. Po uzyskaniu zgody Inwestora, która nastąpi w ciągu 3 dni roboczych realizacja zadania: - wykonanie prac przygotowawczych instalacyjnych w kotłowniach przy ul. Szpitalnej 3 i Zegadłowicza 1, (wykonanie przyłączy instalacji wodnej, doprowadzenie zasilania elektrycznego), - transport urządzeń do budynków Zamawiającego, - podłączenie urządzeń w dopasowanych dla nich, zgodnych z instrukcją producenta miejscach - uruchomienie i regulację urządzeń, - przedłożenie niezbędnych protokołów potwierdzających bezpieczeństwo i prawidłowe podłączenie układu, - przeszkolenie pracowników, - wykonanie, w uprawnionej przez WIS jednostce, pomiaru wody na obecność bakterii Legionelli dla jednego wskazanego przez Inwestora miejsca w każdym obiekcie. 2.3 Dane techniczne, elementy systemu uzdatniania: -Generator do wytwarzania ClO₂ o stężeniu min. 2g l i wydajności generatora dwutlenku chloru min. 10g h wraz z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia urządzenia. - Zbiorniki na odczynniki chemiczne - NaClO₂, HCL 2.4 Dokumentacja (należy dołączyć do protokołu odbioru) 1. Dokumentacja powykonawcza. 2. Atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny lub dokumenty równoważne na używane środki chemiczne. 3. Atest PZH urządzenia. 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany produkt wymogów Unii Europejskiej - Deklaracja Zgodności CE. 5. Instrukcja obsługi. 6. Karta charakterystyki zastosowanych środków chemicznych. 7. Dokument potwierdzający szkolenie personelu. 8. Instrukcja współpracy w ramach serwisu 24 miesięcznego. 2.5 Obsługa systemu: 1. Kompleksowa opieka nad urządzeniami - sprawdzanie poprawności funkcjonowania, regulacja. 2. Dostawa i wymiana odczynników chemicznych przez okres serwisu. 3. Regularne badania pod kątem stężenia dwutlenku chloru w wodzie w 2 wybranych punktach. 4. Każdy przegląd potwierdzony protokołem zawierającym opis stanu instalacji i czynności wykonywanych przez obsługę. 5. Minimalnie 12 wizyt serwisowych na rok. 6. Przyjazd na pisemne wezwanie przez obsługę szpitala. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń...