


ODDZIAŁ CHIRURGICZNY



UWAGA:

1. Zawory odcinające instalację montować w skrzynce zamykanej na klucz zapewniając dostęp tylko personelowi technicznemu.
2. Ostateczne usytuowanie punktów poboru uzgodnić z użytkownikiem.

GAZMED	
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "GAZMED" s.c Pracownia Projektowa w Krakowie	
Numer dokumentacji: P227/2011	
BRANŻA INWESTOR OBIEKT TREŚĆ PROJEKTANT PROJEKTANT OPRAĆCZNIK	Gazy medyczne STADIUM PW Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 Instalacje wewnętrzne gazów medycznych i sygnalizacji alarmowej RYZU V PIĘTRA rz. Al. Łukot BPr. upr. 308/81 rz. J. Kłodzień JAM - upr. 275/88 inż. J. Wierpachowski SPRAWDZIŁ inż. J. Krysa upr. 97/64/76 SPRAWDZIŁ A. Poczernski BPr. upr. 336/79 DATA 11.2011 r. Skala 1:100 nr rysunku 4/14