


# II PIETRO



1. Zawory odcinające instalację montować w skrzynce zamykanej na klucz zapewniając dostęp tylko personelowi technicznemu.

- ## 2. Ostateczne usytuowanie punktów poboru uzgodnić z użytkownikami



Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "GAZMED" s.c Pracownia Projektowa w Krakowie				Numer dokumentacji P227/2011
BRANŻA	Gazy medyczne	STADIUM	PW	
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul.Szpitalna 1			
OBIEKT	Instalacje wewnętrzne gazów medycznych i sygnalizacji alarmowej			
TRZĘŚĆ	RZUT II PIĘTRA			
PROJEKTANT	inż.A.Luśtak BPP,upr.308/81		SPRAWDZIŁ inż.J.Kryso upr.97/76/76	DATA 11.2011r.
PROJEKTANT	inż.J.Kołodziej UAN-upr.275/88		SPRAWDZIŁ A.Poczyński BPP,upr.336/79	Skala 1:100
OPRACOWAŁ	inż.I.Werpachowski			nr rysunku 3/14