PLC.2

UWAGA:
Rysunek zawiera wyłącznie wskazanie aparatów nie włączonych bezpośrednio do systemu e-BMS, które należy monitorować pod względem stanu.

Odwzorowanie stanu aparatów wykonać jako:
- styki pomocnicze aparatu zwarte - stan normalny (praca/gotowość)
- styki pomocnicze aparatu rozwarte - stan awaryjny (odłączenie / przepalenie wkładki bezpiecznikowej)

Aparaty nie podłaczone należy oznaczyć w systemi e-BMS jako "REZERWA", wskazania stanu wykonać jako nieaktywne.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. Ustaw z 1994 nr 24 poz 83 z późniejszymi zmianami)

DATA/DATE	REW./REV.	TREŚĆ ZMIANY/MODIFICATION	OPRACOWAŁ/DESIGNED	PROJEKTOWAŁ/CHECKED	WERYFIKOWAŁ/APPROVED

ARINET

ARINET Grzegorz Kowalczyk
ul. Żabińskiego 27/11
44-100 GLIWICE
telefon / fax : 0-32 30 145 30
e-mail: biuro@arinet.com.pl

ZAMAWIAJĄCY/CLIENT	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej; "SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu; ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec				
ZADANIE INWESTYCYJNE/PROJECT	Opracowanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną budynków SP ZZOZ w Sosnowcu				
OBIEKT/OBJECT	Szpital przy ul. Szpitalnej W Sosnowcu				
		NR UPR.	PODPIS	FAZA/PHASE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED
PROJEKTOWAŁ/CHECKED:	mgr inż. Jerzy Zawrzel	581/71/Kt		SKALA/SCALE: –	DATA/DATE: 06.06.2009 r.
OPRACOWAŁ/DESIGNED:	mgr inż. Grzegorz Kowalczyk			TYTUŁ RYSUNKU/DRAWING TITLE: Podłączenie wejść cyfrowych – sterownik PLC.2	
	mgr inż. Damian Pisera				
SPRAWDZIŁ/APPROVED:	inż. Leszek Gajdziński	270/84			

NUMER PROJEKTU/JOB NUMBER					
FAZA/PHASE	NR UMOWY/ORDER No.	OBIEKT/OBJECT	BRANŻA/BRANCH	NUMER RYSUNKU/DRAWING NUMBER:	REWIZJA/REVISION
PB-W	125/ZP/2008		SE	08.2	A