


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW			
LP	Materiał	Ilość	Jedn.
1	2	3	4
ZBIORNIK			
1	Zbiornik za wodę pitną posiadający atest PZH firmy TROKOTEX Toruń	1	[szt.]
2	Kompensator gumowy DN 100 ze sprężyną metalową firmy "TUBES" l=200 [mm], zabudowany w skrzynce ochronnej z blachy gr 5 [mm]	1	[szt]
3	Kompensator gumowy DN 150 ze sprężyną metalową firmy "TUBES" l=200 [mm], zabudowany w skrzynce ochronnej z blachy gr 5 [mm]	1	[szt]
4	Tuleja kohnierzowa "piepelfe" D1 110, kohnierz dociskowy do tulei PE DN 100 PN 10 uszczelka kohnierza gumowa "piepelfe"	1	[szt]
5	Tuleja kohnierzowa "piepelfe" D1 180, kohnierz dociskowy do tulei PE DN 150 PN 10 uszczelka kohnierza gumowa "piepelfe"	1	[szt]
6	Zawór pływakowy kątowy DN 100 ZETKAMA, z ramieniem robionym na zamówienie, dostosowanym do parametrów zbiornika	1	[szt]
7	Rura łącząca zbiornik z budynkiem hydroforu DZ 180x10,7 PE 100 SDR 17 PN 10	3	[m]

		PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum	
32-500 Chizanów ul. Oświęcimska 90B		tel./fax: (032) 623 35 13	
Projektował mgr inż. Piotr Piłch	Opracował inż. Piotr Rogozki	Sprawdził inż. Włodzisław Suszek	Nazwa rysunku: SCHEMAT ZABUDOWY ARMATURY ZBIORNIKA
Nazwisko		Data	
Podpis		Skala:	
Nr uprawnień		Stadium:	
PW/00/07/1 MPOŚ/03 w specj. sanitarnej		10.2009 PW	
10.2009		*****	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-210 Sosnowiec			
Inwestycja: Budowa zbiornika na wodę pitną o pojemności 62m ³ wraz z budową budynku hydroforu oraz przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej, doprowadzeniem do budynku hydroforu oraz zainstalacją kabla elektroenergetycznego, napowietrznym linii telekomunikacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr 1286/2, obręb Ządzisz			
Lokalizacja: Sosnowiec, dz.nr 1286/2 przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu, 41-210 Sosnowiec			
Branża: SANITARNA		Nr rys.: WOD 10	