



**Samodzielny Publiczny  
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 05.11.2012r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. Zegadłowicza 3.**

Znak sprawy ZZZP-2200-96/12

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

Czy dopuszcza się stosowanie metody bezwykopowej przy remoncie wodociągu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zastosowanie metody bezwykopowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

**Pytanie nr 2**

jakie parametry powinny mieć rury PE przewidziane do budowy przedmiotowego wodociągu?

**Odpowiedź:**

Przewidziane rury PE to rury o symbolu SDR 17 - 10 bar

Samodzielny Publiczny  
Szpital Miejski w Sosnowcu  
DIREKTOR  
lek. med. Andrzej Nowak  
Zarządca