

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 06.11.2008r.

## Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/56/2008 na dostawę sprzętu gastronomicznego dla wyposażenia kuchni, wyposażenia magazynu żywności oraz pojemników termoizolacyjnych do transportu posiłków.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### Pytanie nr 1:

Pakiet 4, Czy w miejsce wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 wag mogą być zastosowane wagi elektroniczne o udźwigach wskazanych w zamówieniu?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wag elektronicznych o udźwigach wskazanych w SIWZ.

### Pytanie nr 2:

Pakiet 3, Czy agregaty chłodnicze mogą być zasilane z tablicy elektrycznej znajdującej się w wytypowanym pomieszczeniu?

Pomieszczenie wytypowane na miejsce montażu jest niewentylowane. Dla poprawnej ich pracy wymagane jest utrzymanie temperatury w pomieszczeniu, umożliwiającej ich chłodzenie. W zamówieniu ten temat nie jest poruszony a ma to istotny wpływ na osiągnięcie wymaganych parametrów oraz spełnienie warunków gwarancyjnych.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia

1. Dla agregatów chłodniczych należy doprowadzić zasilanie z rozdzielni kuchni. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, agregaty chłodnicze mają być zasilane z rozdzielni kuchni, a podłączenie zrealizowane poprzez doprowadzenie kabla zasilającego z rozdzielni kuchni do pomieszczenia technicznego agregatów chłodniczych.


2. Pomieszczenie techniczne w którym znajdować się będą agregaty chłodnicze posiada otwór okienny, w którym można zainstalować wentylator odprowadzający ciepło wytworzone przez agregaty na zewnątrz pomieszczenia.

### Pytanie nr 3:

(dot. Pakietu nr 4) Czy wagi mogą być elektroniczne z zakresem ważenia takim jak w specyfikacji lub wyższym, jeśli nie to proszę o bliższe dane techniczne dotyczące wybranych przez Państwa.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wag elektronicznych o udźwigach wskazanych w SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

"SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

**Pytanie nr 4:**

(dot. Pakietu nr 4) Proszę o podanie wymiarów płyty jaka ma być zastosowana w kłocu, czy może to być: 500x400x52mm? Plus podstawa o wysokości 850mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga płyty kłoca rzeźniczego o wymiarach: 700x700x80 [mm].

**Pytanie nr 5:**

(dot. Pakietu nr 4) Proszę o podanie wymiarów wózka, czy ma on być wykonany ze stali nierdzewnej? Jedno, dwupoziomowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wózka jednopoziomowego ze stali nierdzewnej.

**Pytanie nr 6:**

(dot. Pakietu nr 4) Proszę o podanie wymiarów regałów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga regałów o następujących wymiarach: 910 x 455(półki) [mm].

**Pytanie nr 7:**

Pakiet 5 - Pojemnik do żywności z pokrywą z polietylenu na pieczywo - Proszę o podanie wymiarów tegoż pojemnika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pojemnika do żywności z pokrywą z polietylenu na pieczywo o wymiarach 710x440x270 [mm], poj. ~ 53l.

**Pytanie nr 8:**

Pakiet 5 - rozumiem, że pojemności GNów są obligatoryjne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że pojemności podane w SIWZ są obligatoryjne.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dużą ilością pytań do ww. postępowania, odpowiedzi na kolejne pytania prześlemy w terminie późniejszym.

**Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień: 19.11.2008r. do godziny 10:00 i termin otwarcia ofert na dzień 19.11.2008r. na godz. 10:30.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Z-CA DYREKTORA  
d.s. Administracyjnych  
i Zarządzania Nieruchomościami  
*Czesław Kozak*  
mgr inż. Czesław Kozak