

Sosnowiec, 13.11.2008r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/56/2008 na dostawę sprzętu gastronomicznego dla wyposażenia kuchni, wyposażenia magazynu żywności oraz pojemników termoizolacyjnych do transportu posiłków.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Wyjaśnień Zamawiającego nr 2, dot. Pytania nr 2 odnoszącego się do wentylacji pomieszczenia agregatorowi:

Odpowiedź Zamawiającego sugeruje nam, że dobór i montaż wentylatora należy do Wykonawcy i dlatego koszt tego zakresu należy ująć w ogólnej cenie oferenta. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:


Zamawiający potwierdza, że dobór i montaż wentylatora należy do Wykonawcy. W związku z powyższym zgodnie z częścią XI. SIWZ - „Opis sposobu obliczenia ceny”, pkt. 4, w cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty objęte przedmiotem zamówienia, oraz inne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Pytanie uzupełniające: Czy można przyjąć, że nawiew powietrza odbywać się będzie przez otwarte drzwi tak jak jest w chwili obecnej? W przeciwnym przypadku należałoby zorganizować nawiew mechaniczny ale rozwiązanie tego zagadnienia będzie bardzo trudne i wymagałoby dodatkowych uzgodnień."

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nawiew powietrza odbywać się będzie przez otwarte drzwi.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-CA DYREKTORA
d.s. Administracyjnych
i Zarządzania Nieruchomościami

mgr inż. Czesław Kozak

de Bm