

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dnia 12.11.2008r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3

Pytanie nr 1:

(dotyczy Pakietu nr 3)

Proszę o dopasowanie potrzebnych agregatów chłodniczych do wielkości odpowiadających im komór chłodniczych oraz sprecyzowanie ich wydajności.

Proszę również podać przeznaczenie tych komór (czy będą tam przechowywane tylko artykuły spożywcze).

Zgodnie z treścią rozumiem, że przedmiotem zamówienia są tylko agregaty. Jeśli tak potrzebuję informacji na temat chłodnic (model i typ) oraz rodzaju izolacji jaką Państwo zastosowaliście w komorach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że agregaty chłodnicze winny być dopasowane do następujących komór:

1. komora głębokiego mrożenia, z przeznaczeniem na mrożonki (warzywa/owoce), mięso, drób, ryby – zakres temperatur od -18°C do -25°C
2. komora nabiału i wędlin od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$
3. komora do przechowywania jaj od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$

Zamawiający wyjaśnia, że komory chłodnicze będą służyły do przechowywania tylko artykułów żywnościowych

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie agregatów chłodniczych wraz z chłodnicami i skraplaczami oraz dopasowanie ich parametrów do istniejących komór chłodniczych.

Wymiary komór podane są w specyfikacji zamówienia.

2,77 x 2,94 x 2,92 [m] – komora -18°C ÷ -25°C

2,77 x 1,84 x 2,90 [m] – komora $+2^{\circ}\text{C}$ ÷ $+5^{\circ}\text{C}$

2,77 x 2,05 x 3,35 [m] – komora $+5^{\circ}\text{C}$ ÷ $+8^{\circ}\text{C}$

Komory chłodnicze wykonane są w technologii murowanej i są to komory istniejące.

Pytanie nr 2:

(dotyczy Pakietu nr 2)

Proszę również o sprecyzowanie pojemności trzydrzwiowej szafy chłodniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśni, że wymagana pojemność szafy chłodniczej trzydrzwiowej, z drzwiami dzielonymi wynosi 1400l.

Pytanie nr 3:


(dotyczy Pakietu nr 4)

Proszę o podanie wymiarów regałów magazynowych ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu oraz wymiarów wózka transportowego magazynowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga regałów magazynowych o wymiarach 910x455(półki) [mm].

Wymagane wymiary wózka transportowego to: ~ 1000 dł., 600 szer., 850 wys. [mm].



Pytanie nr 4:

(dotyczy Pakietu nr 4)

Czy w zamian za wagę uchylną, dziesiętną, zegarową możemy zaproponować Państwu elektroniczne. Jeśli tak to o jakich parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi elektronicznej z zakresem ważenia podanym w SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy możemy zmienić warunki umowy odnośnie czasu realizacji zamówienia na większy niż 14 dni ze względu na czas oczekiwania na sprzęt u producentów, który wynosi od 14 do 28 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia na 21 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 6:

(dotyczy Pakietu nr 3)

Proszę o sprecyzowanie typu agregatów chłodniczych – czy mają to być urządzenia typu monoblok (montaż na ścianie czy na dachu komory), czy też inny typ (osobno chłodnica i osobno skraplacz – z podaniem miejsca montażu agregatu).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że komory chłodnicze wykonane są w technologii murowanej i są to komory istniejące. Pomieszczenie techniczne do ustawienia agregatów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie komór chłodniczych. Proponujemy zamontowanie agregatów chłodniczych wraz ze skraplaczami we wspomnianym pomieszczeniu technicznym.

Pytanie nr 7:

(dotyczy Pakietu nr 3)

Czy komory są murowane czy z paneli styropianowych. Czy są to komory istniejące, czy nowo stawiane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że komory dla agregatów są to komory już istniejące, murowane.

Pytanie nr 8:


(dotyczy Pakietu nr 3)

W SIWZ nie podano, która komora jest komorą mroźniczą – podano wymiary komór, bez określenia temperatur wewnętrznych w komorach.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymiary komór:

1. komora głębinowego mrożenia, z przeznaczeniem na mrożonki (warzywa/owoce), mięso, drób, ryby (zakres temperatur od -18°C do -25°C)
– wys. 2,77 m, dł. 2,94 m, szer. 2, 92 m);
2. komora nabiału i wędlin (zakres temperatur od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$)



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

- wys. 2,77 m, dł. 2,90 m, szer. 1,84 m);
3. komora do przechowywania jaj (zakres temperatur od +2°C do +8°C)
– wys. 2,77 m, dł. 2,90 m, szer. 9,05 m).

Pytanie nr 9:

(dotyczy Pakietu nr 2)

Zamawiający w punkcie 2 załącznika nr 4.2 do SIWZ Pakiet 2 – sprzęt chłodniczy podaje jedyny parametr słowem „trzydrzwiowa”. Rozumiemy, że chodzi o szafę chłodniczą, jednak szafy trzydrzwiowe nie są produkowane. Czy nie chodzi tu o szafę chłodniczą trzydrzwiową z drzwiami dzielonymi?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zamówieniu chodzi o szafę chłodniczą trzydrzwiową z drzwiami dzielonymi. W załączeniu poprawiony załącznik nr 4.2. do SIWZ.

Pytanie nr 10:

(dotyczy Pakietu nr 2)

Pkt. 1 Szafa chłodnicza poj. 1400L – dwudrzwiowa. Pytanie: czy szafa ma być ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szafa powinna być ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 11:

(dotyczy Pakietu nr 2)

Pkt. 2 Szafa chłodnicza poj. 1400L – trzydrzwiowa. Pytanie: czy szafa ma być ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szafa powinna być ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 12:

(dotyczy Pakietu nr 4)

Pkt.1 Waga uchylna do 10 kg. Pytanie: wag uchylnych się już nie produkuje, czy może być waga szalkowa – elektroniczna.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wag elektronicznych o udźwigach wskazanych w SIWZ.

Pytanie nr 13:


(dotyczy Pakietu nr 4)

Pkt. 3 Waga zegarowa do 30 kg? Pytanie: czy może być waga szalkowa – elektroniczna.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wag elektronicznych o udźwigach wskazanych w SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-C A D Y R E K T O R A
dla Administracyjnych
i Zarządzenia Nieruchomościami
[Signature]
mgr inż. Czesław Kozak



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

ZP/56/2008

Poprawiony- Załącznik nr 4.2 do SIWZ

Pakiet 2 – Sprzęt chłodniczy

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie:

Lp.	Nazwa asortymentu	szt.	Cena netto/szt.	Wartość netto	%VAT	Wartość brutto	Producent /rok produkcji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szafa chłodnicza poj. 1400L - dwudrzwiowa	2					
2	Szafa chłodnicza poj. 1400L - trzydrzwiowa z drzwiami dzielonymi	1					
3	Zamrażarka skrzyniowa pełna poj. do 500L	1					
4	Zamrażarka skrzyniowa pełna poj. do 700L	1					
5	Lodówka do przechowywania próbek żywności zamykania z kompletem kaset na próbki	1					

UWAGA:

Urządzenia wymienione w poz. 1, 4 i 5 – podać cenę wraz z montażem tj. doprowadzeniem zasilania z rozdzielni kuchni. Pozostałe urządzenia – podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.

Wartość zamówienia netto:zł.

Wartość zamówienia brutto:zł.

Słownie:zł.

.....
(miejsce i data)

.....
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu