



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 07.10.2014r.

## WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane pn: **Przebudowa Izby Przyjęć oraz apteki zewnętrznej na gabinet diagnostyczne w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej 1**

Znak sprawy: ZP-2200-77/14

### Wyjaśnienia Zamawiającego 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

#### Branża ogólnobudowlana:

##### Pytanie nr 1

w PT (rys. A-07) mowa o dwóch różnych typach płytek podłogowych – w przedmiarze nie uwzględniono tego rozróżnienia; prosimy o odpowiednie skorygowanie przedmiaru;

##### Odpowiedź:

W projekcie jest 33m<sup>2</sup> płytek 30x30, reszta to płytki 45x45, które zostały ujęte w nowo zamieszczonym przedmiarze.

##### Pytanie nr 2

w przedmiarze nie uwzględniono wykonania nadproża K-1 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty z tym związane;

##### Odpowiedź:

Nadproże K1 ujęte w nowo zamieszczonym przedmiarze.

##### Pytanie nr 3

w przedmiarze nie uwzględniono dostawy i montażu luster do łazienek - prosimy o uzupełnienie;

##### Odpowiedź:

Lustra w ilości 5 szt luster wklejanych o wymiarach 50x70 oraz 2 uchylne dla niepełnosprawnych.

##### Pytanie nr 4

w PT i przedmiarze mowa o oknie O1 EI60 z PCV – wg naszej wiedzy nie ma okien PCV z klasą odporności ogniowej; można tu zastosować okno aluminiowe – prosimy o akceptację takiego rozwiązania;

##### Odpowiedź:

Należy przyjąć O1 –EI60 aluminiowe (nie jest z PCV)

##### Pytanie nr 5

jak należy rozumieć opis w poz.56 i 57 przedmiaru – czy ilości mb odnosi się do każdego metra listew przytwierdzonych do ściany? jeśli nie, to prosimy o dokładną informację ile pasów, jakiej długości i jakiej wysokości należy wykonać w pomieszczeniach łóżkowych?

##### Odpowiedź:

Tak do każdego mb.

**Pytanie nr 6**

jaką technologię należy zastosować przy wykonywaniu ścianek GK – profil 75mm +2\*2 płyta GK (wg PT) czy profil 100mm i 2\*1 płyta GK (wg przedmiaru)?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć profil 75mm +2x2 płyta GK.

**Pytanie nr 7**

w PT mowa o zastosowaniu w pomieszczeniach nawiewników higrosterowalnych w oknach, gdzie zastosowano wentylację wywiewną – prosimy o ustalenie, czy w istniejących oknach jest możliwość zastosowania takich nawiewników, oraz o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z montażem tych urządzeń;

**Odpowiedź:**

Uzupełnić o robociznę związaną z montażem nawiewników higrosterowalnych.

**Pytanie nr 8**

w PT przewidziano cały szereg wyposażenia, w tym np. lampy medyczne, bieżnie, szafki szatniowe etc. – prosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi one w zakres przedmiotowego zadania i że zakres zadania obejmuje wyłącznie dostawy i roboty objęte przedmiarami;

**Odpowiedź:**

Zadanie obejmuje dostawy i roboty objęte przedmiarami.

**Pytanie nr 9**

prosimy o uzupełnienie przedmiaru o obudowy z płyt GK instalacji CO, które uwzględniono np. na rys. A-04, A-05;

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 10 szt obudów o wymiarach 50x15 cm, wysokości 300cm.

**Pytanie nr 10**

poz.37 –w PT rozróżnia się pomiędzy farbami lateksowymi zmywalnymi oraz farbami szorowalnymi antybakteryjnymi (w pomieszczeniach zabiegowych - w tym wypadku przewidziany w przedmiarze system CS PW5); w opisie poz.37 mowa o farbach antybakteryjnych, a ten wymóg spełniają właśnie farby klasy PW5, a nie zwykłe farby lateksowe – czy to oznacza, że istniejący sufit nad sufitem podwieszanym należy pomalować farbami PW5 ?

**Odpowiedź:**

Przeźren nad sufitami podwieszanymi należy malować farbami lateksowymi.

**Pytanie nr 11**

czy do stolarki drzwiowej należy zastosować okleinę HPL (jak w PT) czy CPL (jak w zestawieniu stolarki)?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować okleinę HPL

**Branża ogólnobudowlana – przedmiar uzupełniający:****Pytanie nr 12**

prosimy o potwierdzenie, że w ramach zakresu robót objętych przedmiarem uzupełniającym należy zastosować te same materiały (wykładziny, płytki, sufity podwieszane, farby etc.), jak w przedmiarze podstawowym;

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 13**

poz.23 i 24 – ile należy przyjąć skrzydeł ppoż. (4szt., jak to wynika z ilości samozamykaczy?) i w jakiej odporności ogniowej?

**Odpowiedź:**

W przedmiarze uzupełniającym nie należy przyjmować skrzydeł p.poz. Wszystkie 7 szt. należy wycenić jako zwykle. W całym zadaniu występują jedynie następujące drzwi p.poz.:

EI30 DREWNIANE 1szt. 100cm

EI30 ALUMINIOWE 1 szt. 110 cm

EI 30 ALUMINIOWE 1 szt. 140 przeszklone  
EI60 ALUMINIOWE 1 szt. 140 przeszklone

**Pytania odnoszące się do obydwóch przedmiarów:**

**Pytanie nr 14**

jak należy rozumieć zapis PT część opisowa str.6 - czy w pomieszczeniach z płytkami podłogowymi nie przewidziano wykonanie cokolików? brakuje też odpowiedniej pozycji w przedmiarach; jeśli nie będą zastosowane cokoliki, prosimy o wyjaśnienie, jak mają zostać wykonane połączenia pomiędzy posadzką z płytek a ścianą i o odpowiednie uzupełnienie przedmiaru;

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 138mb 10cm cokołów z płytek.

**Pytanie nr 15**

w przedmiarach nie uwzględniono dostawy i montażu podokienników z konglomeratu – prosimy o uzupełnienie;

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 6 szt. parapetów z konglomeratów 190x30 cm, oraz 26 szt. 100x30 cm.

**Pytanie nr 16**

jaką siatkę stalową należy zastosować do zbrojenia nowej posadzki cementowej – o Ø3mm (jak przewiduje się w PT) czy 5mm (wg przedmiaru)?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć jak w przedmiarze.

**Pytanie nr 17**

prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem zadania jest wyposażenie obiektu w piktogramy i sprzęt ppoż., o których mowa w PT.

**Odpowiedź:**

Tak, elementy te są poza zakresem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 18**

prosimy o informację, z jakiego materiału mają zostać wykonane wycieraczki systemowe?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować wycieraczki systemowe aluminiowo-tkaninowe.

**Pytanie nr 19**

W zamieszczonej na stronie dokumentacji znajduje się przedmiar robót elektrycznych uzupełnienie (11-Je-Sos-Ie-14 uzp przedmiar) nie mający odzwierciedlenia w dokumentacji. Prosimy o informację czy zakres robót objęty tym przedmiarem również należy wycenić

**Odpowiedź:**



Roboty elektryczne objęte przedmiarem o nazwie 11-Je-Sos-Ie-14 uzp przedmiar podlegają wycenie.

**Odpowiedzi na powyższe pytania zostały uwzględnione w nowo zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarze robót Vs 7-Je-Sos-Bu-1-14prz popr z 06.10.2014 ( w miejsce usuniętego przedmiaru robót 7-Je-Sos-Bu-14-prz izba aktualny z 14.09.2014) w zakresie, których dotyczą.**

Jednocześnie informujemy, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert na:

**X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Kancelaria III piętro **do dnia: 10.10.2014r. do godz. 10<sup>00</sup>**
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający otworzy oferty **w dniu 10.10.2014r. o godz. 10<sup>30</sup>** w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (budynek przy bramie głównej), 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

  
KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
  
mgr Ela Kwaśnicka

