



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 27.04.2009r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy **ZP/31/2008 na dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce występującej w kosztorysie stolarki p.poż. stalowej – stolarki drzwiowej przeciwpożarowej aluminiowej, charakteryzującej się analogicznymi parametrami odporności ogniowej potwierdzonej wymaganymi atestami oraz certyfikatami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki aluminiowej w miejsce stolarki stalowej pod warunkiem zachowania wymaganych w projekcie parametrów odporności ogniowej oraz wytrzymałości mechanicznej drzwi i okien.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
“Szpital Miejski” w Sosnowcu
REKTOR

Zuzanna Swaboga